

Номер/ідентифікатор ТУ	Дата видачі ТУ	Номер договору	Дата договору	Замовлена потужність, кВт	Тип електроустановки	Черги введення потужності	Точка забезпечення потужності	Напруга в точці приєднання, кВ	Тип приєднання	Назва філії	Дата надходження коштів
000197190122 1 08 07 2 000000 1	1/19/2022	-	-	40	споживання	-	ЗТП-143 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/10/2022
000224170122 1 08 07 4 000000 1	1/17/2022	-	-	10	споживання	-	ЗТП-81 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	5/20/2022
005057120122 1 08 07 4 000000 1	1/12/2022	-	-	30	споживання	-	КТП-512 м. Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проєктуванням лінійної частини	Центральна	1/12/2022
000147200122 1 08 07 4 000000 1	1/20/2022	-	-	10	споживання	-	КТП-512 м. Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/11/2022
002686011021 1 08 1 1 000000 1	10/1/2021	-	-	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №950 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від	0.4	стандартне	Західна	11/9/2021
23-14\2021	2/11/2021	23-14\2021	2/11/2021	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №46 ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Західна	2/23/2021
23-15\2021	2/11/2021	23-15\2021	2/11/2021	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №46 ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Західна	2/25/2021
23-17\2021	2/15/2021	23-17\2021	2/15/2021	18	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №46 ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Західна	2/26/2021
23-209\2020	11/18/2020	23-209\2020	11/18/2020	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №46 ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Західна	11/24/2020
23-21\2021	2/16/2021	23-21\2021	2/16/2021	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №46 ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Західна	2/22/2021
23-65\2020	6/11/2020	23-65\2020	6/11/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 6 кВ на опорі № 106 ПЛ-6 кВ	0.4	стандартне	Західна	7/1/2020
24-178\2021	3/30/2021	24-178\2021	5/14/2021	49	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ТП-279-ТП-567".	0.4	стандартне	Центральна	5/14/2021
24-321\2016	8/9/2016	24-321\2016	8/15/2016	50	споживання	-	в РП-0,4 кВ ГТП-447.	0.4	стандартне	Центральна	8/16/2016
24-480\2020	9/8/2020	24-480\2020	11/24/2020	25	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ТП-279-ТП-567".	0.4	стандартне	Центральна	2/17/2021
24-659\2020	11/24/2020	24-659\2020	12/9/2020	25	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ТП-279-ТП-567".	0.4	стандартне	Центральна	2/16/2021
24-764\2020	12/31/2020	24-764\2020	1/18/2021	10	споживання	-	врізка в існуючу КЛ-10 кВ "ТП-279-ТП-567".	0.4	стандартне	Центральна	1/22/2021
25-140\2020	7/17/2020	25-140\2020	7/17/2020	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №257 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	0.4	стандартне	Західна	8/12/2020
25-264\2020	11/16/2020	25-264\2020	11/16/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №134/17 ПЛ-0.4 кВ Л-1	0.4	стандартне	Західна	11/23/2020
32-245\2020	12/31/2020	32-245\2020	12/31/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ №787 пр. "Погорюлець"	0.4	стандартне	Західна	10/28/2022
002895111021 1 08 3 1 000000 1	10/11/2021	-	-	49.9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приєднання "ПС	10	стандартне	Коломийська	11/11/2021
27-41\2021	4/6/2021	27-41\2021	4/6/2021	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приєднання "ЗТП-381-	10	стандартне	Коломийська	5/5/2021
26-306\2020	9/15/2020	26-306\2020	9/15/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на ПЛ-10 кВ приєднання	10	стандартне	Коломийська	3/11/2021
28-175090721 1 08 2 1 000000 1	7/9/2021	-	-	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі № 272 ПЛ-10 кВ	10	стандартне	Карпатська	9/15/2021
28-90\2021	4/23/2021	28-90\2021	4/30/2021	30	споживання	-	на вихідних контактах лінійного роз'єднувача на опорі № 569 ПЛ-10 кВ	10	стандартне	Карпатська	5/5/2021
001571110821 1 08 7 1 000000 1	8/11/2021	-	-	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС Загівадя-ТП-143".	0.4	стандартне	Центральна	11/3/2021
001955310821 1 08 7 1 000000 1	8/31/2021	-	-	45	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС Загівадя-ТП-143" приєднання "Тури".	0.4	стандартне	Центральна	9/15/2021
29-337\2020	7/24/2020	29-337\2020	8/5/2020	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС Загівадя-ТП-143".	0.4	стандартне	Центральна	8/12/2020
29-579\2020	11/5/2020	29-579\2020	11/26/2020	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ТП-462"	0.4	стандартне	Центральна	11/27/2020
29-735\2020	1/12/2021	29-735\2020	1/21/2021	30	споживання	-	на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Лисець - ТП-60".	0.4	стандартне	Центральна	1/21/2021
002328160921 1 08 4 1 000000 1	9/16/2021	-	-	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №163 ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Південна	9/27/2021
32-142\2020	12/22/2020	32-142\2020	12/22/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 10 кВ № 787 пр. "Погорюлець"	0.4	стандартне	Західна	10/2/2020
32-172\2020	10/21/2020	32-172\2020	10/21/2020	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1212 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	0.4	стандартне	Західна	11/17/2020
32-196\2020	11/12/2020	32-196\2020	11/12/2020	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №1169 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від	0.4	стандартне	Західна	11/24/2020
000522140621 1 08 4 1 000000 1	6/14/2021	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Полянця".	0.4	стандартне	Південна	6/24/2021
000522140621 1 08 4 1 000000 1	6/14/2021	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Полянця".	0.4	стандартне	Південна	6/24/2021
001659110821 1 08 4 1 000000 1	8/11/2021	-	-	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0.4 кВ №224 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від	0.4	стандартне	Південна	8/19/2021
003072111021 1 08 4 1 000000 1	10/11/2021	-	-	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС "Ворохта" 110/35/10 кВ.	0.4	стандартне	Південна	2/17/2022
35-138\2020	6/17/2020	35-138\2020	7/6/2020	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання "Магурки".	0.4	стандартне	Південна	7/6/2020
35-186090621 1 08 4 1 000000 1	6/9/2021	-	-	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Полянця 35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	8/9/2021
35-218230621 1 08 4 1 000000 1	6/23/2021	-	-	10	споживання	-	ПС "Ворохта 110/35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	7/2/2021

35-307\2018	9/14/2018	35-307\2018	10/30/2018	10	споживання	-	на виходах проводу із наляжаного затискача на опорі 0,4 кВ №303 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	0.4	стандартне	Південна	10/30/2018
35-359\2020	10/12/2020	35-359\2020	10/28/2020	45	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	11/3/2020
35-361\2020	10/12/2020	35-361\2020	10/28/2020	45	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	12/7/2020
35-362\2020	10/12/2020	35-362\2020	10/28/2020	45	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	10/28/2020
35-391\2020	10/21/2020	35-391\2020	7/26/2021	49	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	7/26/2021
35-427\2018	11/16/2018	35-427\2018	11/20/2018	16.5	споживання	-	на виходах проводу із наляжаного затискача на опорі 0,4 кВ №23 ПЛ-0,4 кВ Л-11 від	0.4	стандартне	Південна	11/20/2018
35-482\2020	12/3/2020	35-482\2020	12/9/2020	15	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання "Чорногора".	0.4	стандартне	Південна	12/9/2020
35-536\2020	12/21/2020	35-536\2020	2/22/2021	45	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	2/22/2021
35-537\2020	12/21/2020	35-537\2020	2/22/2021	45	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	2/22/2021
35-555\2020	12/23/2020	35-555\2020	7/30/2021	30	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	5/30/2023
35-558\2020	12/23/2020	35-558\2020	1/22/2021	49	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	1/22/2021
35-600\2020	1/15/2021	35-600\2020	5/17/2021	15	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	5/17/2021
35-601\2020	1/15/2021	35-601\2020	5/17/2021	15	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	стандартне	Південна	5/17/2021
35-67\2020	2/25/2020	35-67\2020	3/4/2020	15	споживання	-	на виходах проводу із наляжаного затискача на опорі 0,4 кВ №571 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	0.4	стандартне	Південна	3/4/2020
003441281021 1 08 07 1 000000 1	11/1/2021	-	-	15	споживання	-	ЩТП-29-302 с. Хом'яківка	0.4	стандартне	Центральна	11/8/2021
003404261021 2 08 07 2 000000 1	10/26/2021	-	-	78	споживання	-	РП-2 с. Крихівці	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/10/2022
003458281021 2 08 03 2 000000 1	10/28/2021	-	-	100	споживання	-	ЗТП-36 м. Коломия	0.4	нестандартне "під ключ"	Коломийська	12/29/2021
003593021121 2 08 07 2 000000 1	11/2/2021	-	-	100	споживання	-	ЗТП-715 с. Крихівці	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/13/2021
003753161121 1 08 04 1 000000 1	11/16/2021	-	-	30	споживання	-	КТП-216 с. Яблуниця	0.4	стандартне	Південна	12/13/2021
003743111121 2 08 04 2 000000 1	11/11/2021	-	-	8	споживання	-	ЗТП-469 м. Надвірна	0.23	нестандартне "під ключ"	Південна	11/17/2021
003883291021 1 08 07 4 000000 1	10/29/2021	-	-	15.8	споживання	-	ЗТП-1001 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/22/2021
004028191121 1 08 07 3 000000 1	11/19/2021	-	-	90	споживання	-	ЗТП-220 с.Микитинці	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	12/10/2021
003614011121 2 08 07 2 000000 1	11/1/2021	-	-	74	споживання	-	ЗТП-342	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/12/2021
003693121121 2 08 07 4 000000 1	11/12/2021	-	-	9	споживання	-	ЗТП-488 с.Угорники	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/15/2021
003664101121 2 08 07 4 000000 1	11/10/2021	-	-	30	споживання	-	ЗТП-91	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/16/2021
003552311021 2 08 07 2 000000 1	10/31/2021	-	-	93	споживання	-	ЗТП-167 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/17/2021
003961181121 1 08 07 4 000000 1	11/18/2021	-	-	25	споживання	-	БКТП-515 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/9/2021
003684161121 2 08 07 2 000000 1	11/16/2021	-	-	15	споживання	-	ЗТП-101 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/18/2021
003782041121 2 08 07 2 000000 1	11/4/2021	-	-	20	споживання	-	ЗТП-165 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/18/2021
003986221121 1 08 07 2 000000 1	11/22/2021	-	-	14	споживання	-	ЗТП-120 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/7/2021
004004171121 1 08 07 4 000000 1	11/17/2021	-	-	169	споживання	-	ЗТП-85	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/8/2021
003696011121 2 08 07 4 000000 1	11/1/2021	-	-	10	споживання	-	ЗТП-407	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/19/2021
004042161121 1 08 07 2 000000 1	11/16/2021	-	-	37	споживання	-	ЗТП-182	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/23/2021
003691291021 2 08 07 4 000000 1	10/29/2021	-	-	20	споживання	-	ЗТП-286	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/23/2021
003855101121 1 08 07 4 000000 1	11/10/2021	-	-	11	споживання	-	ЗТП-189	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/23/2021
004050261021 1 08 07 4 000000 1	10/26/2021	-	-	5	споживання	-	ЗТП-495 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/21/2021
003413231021 2 08 07 2 000000 1	10/23/2021	-	-	128	споживання	-	ЗТП-145 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/27/2022
003815161121 1 08 04 1 000000 1	11/16/2021	-	-	40	споживання	-	КТП-621 с. Поляниця	10	стандартне	Південна	12/23/2021
003798041121 1 08 07 2 000000 1	11/4/2021	-	-	10	споживання	-	КТПП-462 с. Крихівці	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/24/2021
003987091121 1 08 07 2 000000 1	11/9/2021	-	-	91.32	споживання	-	ЗТП-228	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/8/2021
003373221021 2 08 07 4 000000 1	10/22/2021	-	-	18	споживання	-	ЗТП-98	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/10/2021

004139251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	-	10	споживання	-	ЗТП-184 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/10/2021
003648011121 2 08 07 4 000000 1	11/1/2021	-	-	5	споживання	-	ЗТП-158 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/29/2021
003522031121 2 08 04 3 000000 1	11/3/2021	-	-	300	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	7/11/2023
003764031121 2 08 04 3 000000 1	11/3/2021	-	-	2000	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 "Поляниця"	10	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	12/30/2021
004166241121 1 08 07 4 000000 1	11/24/2021	-	-	89.4	споживання	-	ЗТП-297	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/14/2021
003459271021 2 08 07 2 000000 1	10/27/2021	-	-	8	споживання	-	ЗТП-91	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	11/12/2021
003738111121 2 08 07 2 000000 1	11/11/2021	-	-	141.88	споживання	-	ЗТП-206	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/2/2021
003641021121 2 08 07 2 000000 1	11/2/2021	-	-	10	споживання	-	ЗТП-261 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/2/2021
004175021221 1 08 07 4 000000 1	12/2/2021	-	-	40	споживання	-	ЗТП-488 с.Угорники	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	7/13/2022
004177031221 1 08 01 4 000000 1	12/3/2021	-	-	45	споживання	-	ЗТП-476 м.Калуш	0.4	нестандартне "під ключ"	Західна	2/17/2022
004076221121 1 08 07 4 000000 1	11/22/2021	-	-	8	споживання	-	ЗТП-161 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/7/2021
004624241121 1 08 03 3 000000 1	11/24/2021	-	-	18	споживання	-	КТП-253 м. Коломия	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Коломийська	2/16/2022
004174011221 1 08 04 1 000000 1	12/1/2021	-	-	45	споживання	-	ГКТП-358 с.Яблуниця	0.4	стандартне	Південна	1/10/2022
003615261021 2 08 07 4 000000 1	10/26/2021	-	-	5	споживання	-	ЗТП-495 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/21/2021
003736171121 2 08 07 2 000000 1	11/17/2021	-	-	10	споживання	-	ЗТП-187 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/15/2021
004907061221 1 08 07 3 000000 1	12/6/2021	-	-	30	споживання	-	КТП-518 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	1/18/2022
004865061221 1 08 07 1 000000 1	12/6/2021	-	-	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Центральна	1/12/2022
004157251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	-	10	споживання	-	ЗТП-281	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/6/2021
004328101221 1 08 04 1 000000 1	12/10/2021	-	-	15	споживання	-	ЗТП-305 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	12/29/2021
004329101221 1 08 04 1 000000 1	12/10/2021	-	-	15	споживання	-	ЗТП-305 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	12/29/2021
003887181121 1 08 07 2 000000 1	11/18/2021	-	-	113.12	споживання	-	ЗТП-461	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/7/2021
003394251021 2 08 07 4 000000 1	10/25/2021	-	-	5	споживання	-	БКТП-507 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/30/2021
003960191121 1 08 07 2 000000 1	11/19/2021	-	-	104.97	споживання	-	ЗТП-347	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/6/2021
004158241121 1 08 07 4 000000 1	11/24/2021	-	-	108.76	споживання	-	ЗТП-395	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/29/2021
003712301021 2 08 07 2 000000 1	10/30/2021	-	-	5	споживання	-	ЗТП-186	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/28/2021
003715301021 2 08 07 4 000000 1	10/30/2021	-	-	165	споживання	-	ЗТП-85	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/13/2022
004342031221 1 08 07 4 000000 1	12/3/2021	-	-	5	споживання	-	ЗТП-186 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/14/2022
004378091221 1 08 04 1 000000 1	12/9/2021	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС 35/10 Поляниця.	0.4	стандартне	Південна	12/16/2021
004353251121 1 08 07 4 000000 1	11/25/2021	-	-	189.02	споживання	-	ЗТП-488 с.Угорники	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/21/2021
004381061221 1 08 07 2 000000 1	12/6/2021	-	-	69	споживання	-	ЗТП-591 с. Крихівці	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/18/2022
004437101221 1 08 01 1 000000 1	12/10/2021	-	-	30	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ проєктної ТП	0.4	стандартне	Західна	12/24/2021
004441071221 1 08 07 2 000000 1	12/7/2021	-	-	11	споживання	-	ЗТП-194 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/23/2021
004447131221 1 08 03 2 000000 1	12/13/2021	-	-	200	споживання	-	КТП-26 с. Матіївці	10	нестандартне "під ключ"	Коломийська	12/30/2021
004457101221 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	-	40	споживання	-	ЗТП-298 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/21/2021
004473131221 1 08 04 1 000000 1	12/13/2021	-	-	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №701 ПЛ-10 кВ	0.4	стандартне	Південна	4/26/2023
004305221121 1 08 07 2 000000 1	11/22/2021	-	-	48	споживання	-	ЗТП-1009 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/14/2021
004570101221 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	-	279.92	споживання	-	ЗТП-189 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/22/2021
004595171221 1 08 04 1 000000 1	12/17/2021	-	-	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	0.4	стандартне	Південна	1/18/2022
004596171221 1 08 04 1 000000 1	12/17/2021	-	-	49	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	стандартне	Південна	1/18/2022
004637171221 1 08 04 1 000000 1	12/17/2021	-	-	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі №28 ПЛ-10 кВ приєднання ТП	0.4	стандартне	Південна	8/29/2023
004639171221 1 08 04 1 000000 1	12/17/2021	-	-	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі №28 ПЛ-10 кВ приєднання ТП	0.4	стандартне	Південна	8/29/2023

004641171221 1 08 04 1 000000 1	12/17/2021	-	-	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі №28 ПЛ-10 кВ приєднання "ТП на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання Косівці"	0.4	стандартне	Південна	8/29/2022
004650201221 1 08 04 1 000000 1	12/20/2021	-	-	49	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ ПЛ-10 кВ приєднання Косівці	0.4	стандартне	Південна	1/13/2022
004657201221 1 08 07 4 000000 1	12/20/2021	-	-	184	споживання	-	ЗТП-345 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/30/2021
004662211221 1 08 03 3 000000 1	12/21/2021	-	-	30	споживання	-	БКТП-248 м.Коломия	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Коломийська	1/11/2022
004663211221 1 08 07 2 000000 1	12/21/2021	-	-	8	споживання	-	ЗТП-62 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/4/2022
004678131221 1 08 07 4 000000 1	12/13/2021	-	-	25	споживання	-	ЗТП-5 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/4/2022
004677171221 1 08 07 3 000000 1	12/17/2021	-	-	7	споживання	-	КТП-468 с. Клузів	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	1/10/2022
004714101221 1 08 07 4 000000 1	12/10/2021	-	-	77	споживання	-	ЗТП-594 с. Крихівці	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/15/2022
004664031221 1 08 07 2 000000 1	12/3/2021	-	-	101.06	споживання	-	ЗТП-126 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/4/2022
004733201221 1 08 07 4 000000 1	12/20/2021	-	-	15	споживання	-	ЗТП-461 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/5/2022
004763281221 1 08 02 3 000000 1	12/28/2021	-	-	300	споживання	-	на вихідних контактах на опорі № 325 ПЛ-10 кВ приєднання Кобачи ПС Кути-110/10кВ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Карпатська	10/14/2022
004784231221 1 08 07 4 000000 1	12/23/2021	-	-	9.8	споживання	-	ЗТП-396 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/18/2022
004783061221 1 08 07 4 000000 1	12/6/2021	-	-	35	споживання	-	ЗТП-126 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/11/2022
004854291221 1 08 04 1 000000 1	12/29/2021	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС 35/10 Поляниця.	0.4	стандартне	Південна	2/1/2022
004861030122 1 08 07 4 241221 2	1/3/2022	-	-	5	споживання	-	ЗТП-470 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/28/2022
004858301221 1 08 07 3 000000 1	12/30/2021	-	-	300	споживання	-	ЗТП-398 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	1/13/2022
004972050122 1 08 07 4 000000 1	1/5/2022	-	-	16	споживання	-	ЗТП-95 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	10/25/2022
004828241221 1 08 01 2 000000 1	12/24/2021	-	-	7	споживання	-	РП-2 м. Калуш	0.23	нестандартне "під ключ"	Західна	2/21/2022
000131210122 1 08 07 4 000000 1	1/21/2022	-	-	8	споживання	-	ЗТП-395 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/18/2022
005213130122 1 08 04 3 000000 1	1/13/2022	-	-	80	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 4683 ПЛ-10 кВ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	2/7/2022
005407130122 1 08 07 3 000000 1	1/13/2022	-	-	30	споживання	-	КТП-565 с.Крихівці	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	2/8/2022
005502120122 1 08 04 1 000000 1	1/12/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	2/18/2022
005503120122 1 08 04 1 000000 1	1/12/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поляниця".	0.4	стандартне	Південна	2/18/2022
005504120122 1 08 04 1 000000 1	1/12/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	2/18/2022
005505120122 1 08 04 1 000000 1	1/12/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	2/16/2022
005194050122 1 08 07 4 000000 1	1/5/2022	-	-	7	споживання	-	ЗТП-247 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	1/27/2022
005545130122 1 08 04 1 000000 1	1/13/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поляниця".	0.4	стандартне	Південна	2/7/2022
005564120122 1 08 04 1 000000 1	1/12/2022	-	-	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	стандартне	Південна	2/14/2022
005565120122 1 08 04 1 000000 1	1/12/2022	-	-	25	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	стандартне	Південна	2/14/2022
005566100122 1 08 04 1 000000 1	1/10/2022	-	-	49.5	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поляниця".	0.4	стандартне	Південна	2/1/2022
005575140122 1 08 07 1 000000 1	1/14/2022	-	-	30	споживання	-	КТП-145 с. Ямниця	0.4	стандартне	Центральна	2/9/2022
000332260122 1 08 07 1 000000 1	1/26/2022	-	-	15	споживання	-	ЗТП-302 м.Івано-Франківськ	0.4	стандартне	Центральна	4/18/2022
005616040122 1 08 07 4 000000 1	1/4/2022	-	-	8.5	споживання	-	ЗТП-305 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/25/2022
005618231221 1 08 07 3 000000 1	12/23/2021	-	-	349.5	споживання	-	ЗТП-91 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	10/12/2022
005628301221 1 08 07 3 000000 1	12/30/2021	-	-	50	споживання	-	ЗТП-101 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	2/9/2022
005630040122 1 08 07 4 000000 1	1/4/2022	-	-	11	споживання	-	ЗТП-165 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/9/2022
005633110122 1 08 07 4 000000 1	1/11/2022	-	-	8	споживання	-	КТП-512 м. Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/22/2022
005629110122 1 08 07 4 000000 1	1/11/2022	-	-	8	споживання	-	КТП-512 м. Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/22/2022
005649170122 1 08 01 1 000000 1	1/17/2022	-	-	49.9	споживання	-	ГКТП-72 смт.Перегіньск	0.4	стандартне	Західна	12/16/2022
005666110122 1 08 07 4 000000 1	1/11/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-512 м. Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/6/2022
005638140122 1 08 03 2 000000 1	1/14/2022	-	-	12	споживання	-	КТП-153 м. Коломия	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Коломийська	2/10/2022

000263260122 1 08 07 4 000000 1	1/26/2022	-	-	10	споживання	-	ЗТП-298 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/7/2022
004725211221 1 08 01 3 000000 1	12/21/2021	-	-	10	споживання	-	КТП-133 с. Тисів	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Західна	4/1/2022
000251270122 1 08 07 3 000000 1	1/27/2022	-	-	9	споживання	-	КТП-518 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	7/24/2022
000295280122 1 08 07 4 000000 1	1/28/2022	-	-	190.36	споживання	-	ЗТП-347 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/16/2022
000171010222 1 08 01 3 000000 1	2/1/2022	-	-	150	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 32 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Західна	2/17/2022
005707130122 1 08 07 2 000000 1	1/13/2022	-	-	160.86	споживання	-	ЗТП-382 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/1/2022
000220280122 1 08 07 4 000000 1	1/28/2022	-	-	151.9	споживання	-	ЗТП-417 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/17/2022
000206010222 1 08 07 4 000000 1	2/1/2022	-	-	15	споживання	-	ЗТП-189 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/15/2022
000333020222 1 08 07 2 000000 1	2/2/2022	-	-	15	споживання	-	ЗТП-1008 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/13/2022
005714130122 1 08 07 2 000000 1	1/13/2022	-	-	63	споживання	-	ЗТП-59 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	12/26/2022
005619311221 1 08 07 2 000000 1	12/31/2021	-	-	15	споживання	-	ЗТП-419 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/21/2022
000319080222 1 08 07 4 000000 1	2/8/2022	-	-	11	споживання	-	ЗТП-94 м.Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	2/21/2022
000129180122 1 08 07 4 000000 1	1/18/2022	-	-	10	споживання	-	ЗТП-358 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	6/28/2022
000599210222 1 08 07 4 000000 1	2/21/2022	-	-	14.3	споживання	-	ЗТП-358 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	4/12/2022
000318080222 1 08 07 2 000000 1	2/8/2022	-	-	105	споживання	-	КТП-276 с. Колодівка	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/21/2023
000311150222 1 08 07 4 000000 1	2/15/2022	-	-	10	споживання	-	ЗТП-512 м. Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/24/2022
000312150222 1 08 07 4 000000 1	2/15/2022	-	-	10	споживання	-	ЗТП-512 м. Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/24/2022
000169010222 1 08 04 1 000000 1	2/1/2022	-	-	50	споживання	-	КТП-218 с. Яблунця	0.4	стандартне	Південна	-
000375170222 1 08 07 4 000000 1	2/17/2022	-	-	8	споживання	-	ЗТП-512 м. Івано-Франківськ	0.23	нестандартне "під ключ"	Центральна	4/18/2022
000526210222 1 08 07 4 000000 1	2/21/2022	-	-	10	споживання	-	ЗТП-1003 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/28/2022
000196210122 1 08 07 4 000000 1	1/21/2022	-	-	30	споживання	-	ЗТП-495 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	6/27/2022
000397160222 1 08 05 1 000000 1	2/16/2022	-	-	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	0.4	стандартне	Північна	2/22/2022
000217030222 1 08 04 1 000000 1	2/3/2022	-	-	19	споживання	-	ЩТП-334 с.Яблунця	0.4	стандартне	Південна	-
000512230222 1 08 07 4 000000 1	2/23/2022	-	-	142.5	споживання	-	БКТП-515 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/28/2022
000664250222 1 08 04 1 000000 1	2/25/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	4/8/2022
000665250222 1 08 04 1 000000 1	2/25/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	4/8/2022
000385170222 1 08 04 1 000000 1	2/17/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	10	стандартне	Південна	-
000387170222 1 08 04 1 000000 1	2/17/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	10	стандартне	Південна	-
000390160222 1 08 04 1 000000 1	2/16/2022	-	-	25	споживання	-	РП-221 с.Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
000403230222 1 08 04 1 000000 1	2/23/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-217 с. Яблунця	0.4	стандартне	Південна	-
000509240222 1 08 07 4 000000 1	2/24/2022	-	-	32	споживання	-	ЗТП-46 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/24/2022
000421170222 1 08 04 1 000000 1	2/17/2022	-	-	30	споживання	-	ЩТП-334 с.Яблунця	0.4	стандартне	Південна	-
000423180222 1 08 04 1 000000 1	2/18/2022	-	-	35	споживання	-	ЩТП-322 с.Яблунця	0.4	стандартне	Південна	-
000650090322 1 08 07 4 000000 1	3/9/2022	-	-	107.16	споживання	-	ЗТП-121 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	5/6/2022
000673280222 1 08 04 1 000000 1	2/28/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	4/8/2022
000674280222 1 08 04 1 000000 1	2/28/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	4/8/2022
000675280222 1 08 04 1 000000 1	2/28/2022	-	-	15	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	4/8/2022
000537010322 1 08 07 2 000000 1	3/1/2022	-	-	100	споживання	-	ЗТП-160 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/17/2022
000531020322 1 08 07 4 000000 1	3/2/2022	-	-	20	споживання	-	ЗТП-347 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	3/31/2022
000698170222 1 08 01 1 000000 1	2/17/2022	-	-	30	споживання	-	КТП-68 с. Кропивник	0.4	стандартне	Західна	5/5/2022
000578250222 1 08 07 3 000000 1	2/25/2022	-	-	240	споживання	-	ЗТП-100 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Центральна	7/1/2022

000316170222 1 08 04 3 000000 1	2/17/2022	-	-	250	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	-
000320170222 1 08 04 3 000000 1	2/17/2022	-	-	250	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	-
000321170222 1 08 04 3 000000 1	2/17/2022	-	-	250	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	-
000616040322 1 08 04 1 000000 1	3/4/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-222 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
000431210222 1 08 04 3 000000 1	2/21/2022	-	-	600	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	0.4	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	-
000685020322 1 08 04 1 000000 1	3/2/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-298 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
000686020322 1 08 04 1 000000 1	3/2/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-298 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
000682020322 1 08 04 3 000000 1	3/2/2022	-	-	1000	споживання	-	РП-35 кВ ПС "Ворохта" 110/35/10 кВ.	10	нестандартне з проектуванням лінійної частини	Південна	-
447\19-56\2016	6/6/2016	447\19-56\2016	6/6/2016	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-365.	0.4	нестандартне	Південна	7/12/2016
466\20-33\2019	9/19/2019	466\20-33\2019	10/1/2019	70	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-99.	0.4	нестандартне	Карпатська	10/10/2019
001040160721 1 08 5 3 000000 1	7/16/2021	-	-	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 228 ПЛ-10 кВ	0.4	нестандартне	Північна	10/4/2021
1045\21-71\2016	11/16/2016	1045\21-71\2016	12/2/2016	200	споживання	-	опора № 53 ПЛ-10 кВ присідання "Коростовичі".	10	нестандартне	Північна	12/16/2016
351\21-65\2021	5/14/2021	351\21-65\2021	6/3/2021	650	споживання	-	РП-10 кВ ПС "110/35/10 кВ Бурштин".	10	нестандартне	Північна	12/9/2022
002608290921 1 08 3 1 000000 2	9/29/2021	-	-	28	споживання	-	в РЩ-0,4 кВ Л-4 ТП-328.	0.4	стандартне	Коломийська	12/28/2021
531\21-109\2020	10/7/2020	531\21-109\2020	10/7/2020	4700	споживання	-	РП-35 кВ ПС "35/10 кВ Більшівці".	10	нестандартне	Північна	11/24/2020
906\21-117\2018	12/22/2018	906\21-117\2018	1/16/2019	250	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-201.	0.4	нестандартне	Північна	3/12/2019
501\22-62\2018	8/1/2018	501\22-62\2018	8/8/2018	290	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 194 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне	Східна	8/8/2018
000451090621 1 08 1 3 000000 1	6/9/2021	-	-	200	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-19.	0.4	нестандартне	Західна	8/3/2023
001837190821 1 08 1 3 000000 1	8/19/2021	-	-	281	споживання	-	РП-10 кВ ЗТП-326.	0.4	нестандартне	Західна	1/24/2022
002246130921 1 08 1 2 000000 1	9/13/2021	-	-	70	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП- 222.	0.4	нестандартне	Західна	11/24/2021
003329221021 1 08 04 1 000000 1	10/22/2021	-	-	10	споживання	-	КТП-372 с. Поляниця	0.23	стандартне	Південна	12/30/2021
160\23-12\2018	3/15/2018	160\23-12\2018	4/16/2018	350	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 6 кВ в РП-6 кВ ТП-1 (Власник - ТОВ	10	нестандартне	Західна	4/17/2018
175\23-44\2021	3/11/2021	175\23-44\2021	4/9/2021	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №823 ПЛ-0,4 кВ Л-1 під	0.4	нестандартне	Західна	4/16/2021
202\23-63\2019	4/16/2019	202\23-63\2019	5/28/2019	150	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-309.	0.4	нестандартне	Західна	5/29/2019
249\23-85\2020	6/26/2020	249\23-85\2020	7/9/2020	56	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-14.	0.4	нестандартне	Західна	10/26/2020
257\23-82\2019	5/24/2019	257\23-82\2019	6/13/2019	180	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 8 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне	Західна	6/13/2019
405\23-100\2021	5/31/2021	405\23-100\2021	7/5/2021	15	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в активандальному РЩ-0,4 кВ по	0.4	нестандартне	Західна	7/5/2021
423\23-137\2020	8/19/2020	423\23-137\2020	9/28/2020	15	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-220.	0.4	нестандартне	Західна	10/6/2020
564\23-98\2016	7/8/2016	564\23-98\2016	9/2/2016	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку по м-ну Снових Стрільців,3 (книгарня) - власник ПП Кувінова А.Я.	0.4	нестандартне	Західна	9/2/2016
581\23-139\2017	11/3/2017	581\23-139\2017	3/26/2018	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 по пр. Незалежності.	0.23	нестандартне	Західна	3/30/2018
583\23-103\2016	7/19/2016	583\23-103\2016	11/21/2016	25	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-210.	0.4	нестандартне	Західна	11/22/2016
964\23-223\2018	1/4/2019	964\23-223\2018	1/30/2019	230	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-196.	0.4	нестандартне	Західна	11/23/2021
П-169\23-10\2019	9/3/2019	П-169\23-10\2019	9/3/2019	171	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-17.	0.4	нестандартне	Західна	9/6/2019
000450170621 1 08 7 3 000000 1	6/17/2021	-	-	107	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка.,	0.4	нестандартне	Центральна	6/24/2021
000504160621 1 08 7 2 000000 1	6/16/2021	-	-	93	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №2А по вул. Пасічна.	0.4	нестандартне	Центральна	9/1/2021
000536170621 1 08 7 2 000000 1	6/17/2021	-	-	163	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 по вул. Калуське шосе.	0.4	нестандартне	Центральна	7/21/2021
000536170621 1 08 7 2 000000 1	6/17/2021	-	-	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ в арці будинку №37 по вул. Незалежності.	0.4	нестандартне	Центральна	8/11/2021
000561020621 1 08 7 2 000000 1	6/2/2021	-	-	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №21 по вул. Шухевичів.,	0.4	нестандартне	Центральна	6/16/2021
000869140721 1 08 7 2 000000 1	7/14/2021	-	-	120	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-105.	0.4	нестандартне	Центральна	9/7/2021
000934090721 1 08 7 2 000000 1	7/9/2021	-	-	71.32	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №116 по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	8/31/2021
001038160721 1 08 7 2 020921 2	7/16/2021	-	-	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ багатоквартирного житлового будинку №145А по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	8/17/2021

001097260721 1 08 7 2 000000 1	7/26/2021	-	-	9	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-291.	0.23	нестандартне	Центральна	8/31/2021
001104270721 1 08 7 2 000000 1	7/27/2021	-	-	39	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №11 по вул. Івасюка.	0.4	нестандартне	Центральна	11/12/2021
001181280721 1 08 7 2 000000 1	7/28/2021	-	-	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №158 по вул. Незалежності.	0.23	нестандартне	Центральна	10/5/2021
001229290721 1 08 7 2 210921 2	7/29/2021	-	-	51.88	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №14А по вул. Короля Данила.	0.4	нестандартне	Центральна	9/9/2021
001364050821 1 08 7 2 000000 1	8/5/2021	-	-	233	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15А по вул. Пасічна.	0.4	нестандартне	Центральна	9/9/2021
001424090821 1 08 7 2 300821 2	8/9/2021	-	-	119.12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Целевича.	0.4	нестандартне	Центральна	8/26/2021
001461090821 1 08 7 2 310323 2	8/9/2021	-	-	190	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-384.	0.4	нестандартне	Центральна	9/15/2021
001564110821 1 08 7 2 000000 1	8/11/2021	-	-	35	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-171.	0.4	нестандартне	Центральна	1/12/2022
001616120821 1 08 7 2 000000 1	8/12/2021	-	-	140	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-226.	0.4	нестандартне	Центральна	5/3/2023
001635030821 1 08 7 2 000000 1	8/3/2021	-	-	679	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-511.	0.4	нестандартне	Центральна	10/18/2021
001783250821 1 08 7 2 000000 1	8/25/2021	-	-	117	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	9/9/2021
001792200821 1 08 7 3 000000 1	8/20/2021	-	-	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5232 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	0.4	нестандартне	Центральна	9/17/2021
001797200821 1 08 7 2 000000 1	8/20/2021	-	-	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №7 по вул. Івасюка.	0.4	нестандартне	Центральна	11/26/2021
001799190821 1 08 7 2 000000 1	8/19/2021	-	-	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №55 по вул. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	9/3/2021
001801200821 1 08 7 2 070921 2	8/20/2021	-	-	35	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №86 по вул. Коновальця.	0.4	нестандартне	Центральна	9/6/2021
001806200821 1 08 7 2 160921 2	8/20/2021	-	-	195.54	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №45 по вул. Симоненка.	0.4	нестандартне	Центральна	9/6/2021
001844250821 1 08 7 2 000000 1	8/25/2021	-	-	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №4а по вул. Пилипа Орлика.	0.4	нестандартне	Центральна	11/17/2021
001860260821 1 08 7 2 071021 2	8/26/2021	-	-	73.41	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №8 по вул. Хіміків.	0.4	нестандартне	Центральна	10/7/2021
001861250821 1 08 7 3 000000 1	8/25/2021	-	-	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №2 по вул. Низова.	0.23	нестандартне	Центральна	12/20/2021
001877250821 1 08 7 2 111021 2	8/25/2021	-	-	20	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-139.	0.4	нестандартне	Центральна	9/29/2021
001911270821 1 08 7 2 000000 1	8/27/2021	-	-	68.62	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №11а по вул. Мазепи.	0.4	нестандартне	Центральна	10/26/2021
001954300821 1 08 7 2 000000 1	8/30/2021	-	-	12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №17а по вул. Карпатська.	0.4	нестандартне	Центральна	10/28/2021
002027020921 1 08 7 2 000000 1	9/2/2021	-	-	84.66	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №5а по вул. Саєвича.	0.4	нестандартне	Центральна	9/28/2021
002035030921 1 08 7 2 000000 1	9/3/2021	-	-	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №156 по вул. Пасічна.	0.4	нестандартне	Центральна	10/29/2021
002089070921 1 08 7 2 000000 1	9/7/2021	-	-	155	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Богунська.	0.4	нестандартне	Центральна	11/19/2021
002099070921 1 08 7 2 000000 1	9/7/2021	-	-	149.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №70Б по вул. Федьковича.	0.4	нестандартне	Центральна	9/1/2021
002120080921 1 08 7 2 201021 2	9/8/2021	-	-	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 13 на вул. Пилипа Орлика.	0.4	нестандартне	Центральна	11/12/2021
002188100921 1 08 7 2 000000 1	9/10/2021	-	-	113.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №9 по вул. 24 Серпня.	0.4	нестандартне	Центральна	10/11/2021
002199100921 1 08 7 2 000000 1	9/10/2021	-	-	16.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 25а на вул. Вовчинецька.	0.4	нестандартне	Центральна	10/20/2021
002206100921 1 08 7 2 000000 1	9/10/2021	-	-	123	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15 по вул. Пулюя.	0.4	нестандартне	Центральна	9/16/2021
002323130921 1 08 7 2 000000 1	9/13/2021	-	-	6	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №29 по вул.Січових Стрільців.	0.23	нестандартне	Центральна	10/6/2021
002393140921 1 08 7 3 000000 1	9/14/2021	-	-	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №17 по вул. Залізнична.	0.23	нестандартне	Центральна	1/18/2022
002448170921 1 08 7 3 000000 1	9/17/2021	-	-	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №14а по вул. Сорохтея.	0.4	нестандартне	Центральна	11/2/2021
002528220921 1 08 7 2 000000 1	9/22/2021	-	-	196.28	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №15 по вул. Тролейбусна.	0.4	нестандартне	Центральна	10/13/2021
002549220921 1 08 7 3 000000 1	9/22/2021	-	-	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №80а по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	1/11/2022
002590240921 1 08 7 2 000000 1	9/24/2021	-	-	107.36	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Грушевського.	0.4	нестандартне	Центральна	10/27/2021
002591240921 1 08 7 2 000000 1	9/24/2021	-	-	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №3 корпус 5 по вул. Калуське шосе.	0.23	нестандартне	Центральна	11/2/2021
002681270921 1 08 7 2 000000 1	9/27/2021	-	-	206.2	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №139а по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	10/12/2021
002722300921 1 08 7 2 131021 2	9/30/2021	-	-	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ багатоквартирного житлового будинку №11 по вул. Івасюка	0.4	нестандартне	Центральна	9/29/2021
002823290921 1 08 7 3 000000 1	9/29/2021	-	-	12	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4554 ПЛ-0,4 кВ Л-14	0.4	нестандартне	Центральна	12/3/2021
002884011021 1 08 7 2 000000 1	10/1/2021	-	-	7.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №12 по вул. Пасічна.	0.23	нестандартне	Центральна	10/18/2021

002900270921 1 08 7 2 000000 1	9/27/2021	-	-	22.5	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-99.	0.4	нестандартне	Центральна	10/13/2021
002913041021 1 08 7 3 000000 1	10/4/2021	-	-	100	споживання	-	у РП-0,4 кв ТП-14.	0.4	нестандартне	Центральна	2/17/2022
002936041021 1 08 7 3 000000 1	10/4/2021	-	-	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №221а по вул. Надрічна.	0.4	нестандартне	Центральна	10/29/2021
003069071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	-	5	споживання	-	у ВРПБ-4-0,4 кв будинку №164 корпус, 6 по вул. Мазепи Гетьмана	0.23	нестандартне	Центральна	10/28/2021
003078071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	-	14	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №78 по вул. Івасюка.	0.4	нестандартне	Центральна	10/28/2021
003090071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	-	173.77	споживання	-	у ВРП7-0,4 кв будинку №10 корпус,7 по вул. Мельника.	0.4	нестандартне	Центральна	10/22/2021
003093071021 1 08 7 2 000000 1	10/7/2021	-	-	158	споживання	-	у ВРП1-0,4 кв будинку №129а корпус, 23 по вул. Сеченова.	0.4	нестандартне	Центральна	1/25/2022
003095201021 1 08 7 2 000000 1	10/20/2021	-	-	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №4 по вул. Побутова.	0.4	нестандартне	Центральна	12/1/2021
003105111021 1 08 7 2 000000 1	10/11/2021	-	-	112.36	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №1 по вул. Грушевського.	0.4	нестандартне	Центральна	11/8/2021
003107111021 1 08 7 2 000000 1	10/11/2021	-	-	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №36 по вул.Незалежності,.	0.4	нестандартне	Центральна	11/22/2021
003110131021 1 08 7 2 000000 1	10/13/2021	-	-	11	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №260 по вул. Коновальця.	0.23	нестандартне	Центральна	11/17/2021
003111121021 1 08 7 2 000000 1	10/12/2021	-	-	166	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №30В по вул. Стуса.	0.4	нестандартне	Центральна	11/3/2021
003266131021 1 08 7 2 000000 1	10/13/2021	-	-	12	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №10 корпус,3 по вул. Целевича Юлана	0.4	нестандартне	Центральна	11/3/2021
003296131021 1 08 7 2 000000 1	10/13/2021	-	-	128.51	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №175А корп. №8 по вул. Мазепи.	0.4	нестандартне	Центральна	10/23/2021
003317201021 1 08 7 2 000000 1	10/20/2021	-	-	131	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-101.	0.4	нестандартне	Центральна	11/15/2021
103\24-114\2020	3/2/2020	103\24-114\2020	4/29/2020	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №20 корп. 2 по вул. бульвар Південний	0.23	нестандартне	Центральна	11/9/2020
105\24-117\2020	3/10/2020	105\24-117\2020	5/12/2020	65	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-346.	0.4	нестандартне	Центральна	5/18/2020
111\24-75\2021	2/16/2021	111\24-75\2021	3/29/2021	116.7	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №65 по вул. Тичини.	0.4	нестандартне	Центральна	3/29/2021
113\24-93\2021	2/23/2021	113\24-93\2021	3/9/2021	134	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №49 по вул. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	3/9/2021
119\24-109\2021	3/1/2021	119\24-109\2021	3/10/2021	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №68 по вул. Вовчинецька.	0.4	нестандартне	Центральна	3/11/2021
123\24-113\2021	2/26/2021	123\24-113\2021	5/18/2021	80	споживання	-	у РП-0,4 кв ТП-10/0,4 кв "Класик-Авто"	0.4	нестандартне	Центральна	4/19/2021
125\24-102\2021	2/25/2021	125\24-102\2021	3/18/2021	175	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №31 по вул. Хіміків.	0.4	нестандартне	Центральна	3/22/2021
126\24-142\2020	3/3/2020	126\24-142\2020	2/10/2020	22	споживання	-	у ВРП-0,4 кв на фасаді будинку №14 по вул. Мельничука.	0.4	нестандартне	Центральна	2/9/2021
1279\24-646\2016	1/20/2017	1279\24-646\2016	2/6/2017	3200	споживання	-	в РП-10 кв ТП-509.	0.4	нестандартне	Центральна	9/9/2021
128\24-105\2021	2/26/2021	128\24-105\2021	3/17/2021	5.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №29г, по вул. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	3/17/2021
129\24-149\2020	3/4/2020	129\24-149\2020	7/24/2020	60	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-370.	0.4	нестандартне	Центральна	11/3/2020
13\24-12\2021	1/22/2021	13\24-12\2021	4/6/2021	108	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-101,.	0.4	нестандартне	Центральна	4/6/2021
133\24-112\2021	3/1/2021	133\24-112\2021	3/1/2021	7.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №25 по вул. Вовчинецька.	0.4	нестандартне	Центральна	3/16/2021
136\24-94\2021	2/23/2021	136\24-94\2021	3/17/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №41 по вул. Пасича.	0.4	нестандартне	Центральна	3/22/2021
140\24-125\2021	3/5/2021	140\24-125\2021	3/12/2021	8	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №110 по вул Коновальця.	0.4	нестандартне	Центральна	3/12/2021
144\24-175\2020	3/18/2020	144\24-175\2020	4/30/2020	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №38 по вул. Незалежності.	0.23	нестандартне	Центральна	11/9/2021
168\24-128\2021	3/9/2021	168\24-128\2021	7/23/2021	200	споживання	-	РП-0,4 кв ТП-567.	0.4	нестандартне	Центральна	7/23/2021
170\24-143\2021	3/15/2021	170\24-143\2021	3/24/2021	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №8 по вул. Мельничука.	0.4	нестандартне	Центральна	7/7/2021
171\24-145\2021	3/15/2021	171\24-145\2021	10/11/2021	100	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-46.	0.4	нестандартне	Центральна	10/23/2021
173\24-135\2021	3/12/2021	173\24-135\2021	5/17/2021	1895	споживання	-	РП-10 кв коирка №24 ПС 110/10 кв "Вовчинець",.	10	нестандартне	Центральна	12/28/2021
178\24-157\2021	3/26/2021	178\24-157\2021	9/2/2021	1080	споживання	-	в РП-10 кв ТП-184.	0.4	нестандартне	Центральна	12/15/2022
180\24-155\2021	3/19/2021	180\24-155\2021	5/20/2021	136.72	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №84 по вул. Івасюка.	0.4	нестандартне	Центральна	5/20/2021
188\24-147\2021	3/17/2021	188\24-147\2021	3/25/2021	87.1	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №19 по вул. Національної Гвардії.	0.4	нестандартне	Центральна	6/16/2021
193\24-136\2019	4/8/2019	193\24-136\2019	11/21/2019	456	споживання	-	КЛ-10 кв "ПС "Ринь" - ЗТП-1017-І" та КЛ-10 кв "ПС "Ринь" - ЗТП-1017-ІІ"	0.4	нестандартне	Центральна	10/20/2021
197\24-169\2021	3/26/2021	197\24-169\2021	4/2/2021	127.4	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №94 по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	4/9/2021
199\24-166\2021	3/26/2021	199\24-166\2021	3/26/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №54 по вул. Бельведерська.	0.23	нестандартне	Центральна	4/20/2021

204\24-172\2021	3/30/2021	204\24-172\2021	3/30/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №52 по вул. Декабристів.	0.4	нестандартне	Центральна	3/30/2021
207\24-179\2021	3/31/2021	207\24-179\2021	4/1/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №24а по вул. Маланюка В.	0.4	нестандартне	Центральна	4/1/2021
215\24-239\2020	6/10/2020	215\24-239\2020	12/14/2021	297	споживання	-	в РП-10 кв ТП-498.	0.4	нестандартне	Центральна	12/14/2021
216\24-190\2021	4/7/2021	216\24-190\2021	5/18/2021	110.76	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №10 по вул. Карпатська.	0.4	нестандартне	Центральна	4/12/2021
217\24-191\2021	4/9/2021	217\24-191\2021	4/9/2021	32	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку площа Ринок, 8.	0.4	нестандартне	Центральна	4/9/2021
222\24-198\2021	4/9/2021	222\24-198\2021	4/9/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №99 по вул. Чорновола.	0.4	нестандартне	Центральна	4/22/2021
224\24-186\2021	4/7/2021	224\24-186\2021	4/10/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №132а по вул. Коновальця.	0.4	нестандартне	Центральна	4/12/2021
224\24-25\2013	4/16/2013	224\24-25\2013	1/20/2014	810	споживання	-	РП-10 кв ТП-427; ЛЕП-10 кв "ТП-38 - ТП-167"	0.4	нестандартне	Центральна	11/28/2019
225\24-268\2020	6/18/2020	225\24-268\2020	6/23/2020	750	споживання	-	у РП-10 кв ТП-182, КЛ-10 кв ТП-113-ТП-173.	0.4	нестандартне	Центральна	8/11/2022
240\24-206\2021	4/14/2021	240\24-206\2021	5/18/2021	189.54	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №45 по вул. Симоненка.	0.4	нестандартне	Центральна	4/16/2021
243\24-263\2020	6/16/2020	243\24-263\2020	7/14/2020	150	споживання	-	у РП-0,4 кв ТП-176.	0.4	нестандартне	Центральна	8/30/2021
24-403250621 1 08 7 3 000000 1	6/25/2021	-	-	11	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №20 по вул. Берегова.	0.23	нестандартне	Центральна	8/16/2021
24-408250621 1 08 7 3 000000 1	6/25/2021	-	-	14	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кв №44 ПЛ-0,4 кв Л-3 від	0.4	нестандартне	Центральна	7/21/2021
24-417010721 1 08 7 2 000000 1	7/1/2021	-	-	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №149 по вул. Коновальця.	0.4	нестандартне	Центральна	11/19/2021
24-422050721 1 08 7 2 000000 1	7/5/2021	-	-	223.9	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №203 по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	8/19/2021
247\24-227\2019	5/22/2019	247\24-227\2019	7/16/2019	378	споживання	-	у РП-10 кв від ТП-335.	0.4	нестандартне	Центральна	9/30/2019
258\24-215\2021	4/16/2021	258\24-215\2021	5/5/2021	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №96-А по вул. Довга.,	0.23	нестандартне	Центральна	6/3/2021
259\24-226\2021	4/20/2021	259\24-226\2021	4/29/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №64 по вул. Галицька.	0.23	нестандартне	Центральна	6/10/2021
261\24-223\2021	4/20/2021	261\24-223\2021	4/29/2021	4	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №129а корпус №27 по вул. Сеченова.	0.4	нестандартне	Центральна	4/29/2021
281\24-237\2021	4/27/2021	281\24-237\2021	5/6/2021	10	споживання	-	ВРП-0,4 кв будинку № 53 на вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	5/7/2021
291\24-252\2019	6/4/2019	291\24-252\2019	7/8/2019	260	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-67.	0.4	нестандартне	Центральна	6/28/2022
293\24-253\2021	5/5/2021	293\24-253\2021	4/27/2021	24	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №9 корпус, 2 по вул. Хіміків.	0.4	нестандартне	Центральна	4/27/2021
297\24-349\2020	7/17/2020	297\24-349\2020	8/31/2020	7.1	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-392.	0.4	нестандартне	Центральна	8/31/2020
306\24-268\2021	5/6/2021	306\24-268\2021	5/31/2021	20	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №76 по вул. Федьковича.	0.4	нестандартне	Центральна	11/24/2021
307\24-267\2021	5/6/2021	307\24-267\2021	5/31/2021	18	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку № 21а на вул. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	6/3/2021
308\24-265\2021	5/5/2021	308\24-265\2021	5/26/2021	100.92	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №35Б по вул. Мазепи.	0.4	нестандартне	Центральна	6/15/2021
311\24-264\2019	6/11/2019	311\24-264\2019	7/18/2019	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №130 по вул. Коновальця.	0.23	нестандартне	Центральна	12/5/2019
313\24-269\2019	6/11/2019	313\24-269\2019	7/18/2019	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №99 по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	12/5/2019
324\24-245\2021	4/29/2021	324\24-245\2021	5/20/2021	148	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-295.	0.4	нестандартне	Центральна	6/4/2021
325\24-280\2021	5/13/2021	325\24-280\2021	5/21/2021	62	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-127.	0.4	нестандартне	Центральна	7/21/2021
330\24-244\2021	4/29/2021	330\24-244\2021	5/25/2021	13	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №64В по вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	10/25/2021
334\24-288\2021	5/14/2021	334\24-288\2021	5/19/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №47 по вул. Шухевичів.	0.4	нестандартне	Центральна	5/24/2021
340\24-291\2021	5/19/2021	340\24-291\2021	5/28/2021	910	споживання	-	врізка в КЛ-10 кв "ПС Зв'язок - ЗТП-1003" та КЛ-10 кв "ТП-35 - ТП-127".	0.4	нестандартне	Центральна	10/8/2021
342\24-362\2019	7/23/2019	342\24-362\2019	8/17/2019	135	споживання	-	в РП-0,4 кв ТП-91.	0.4	нестандартне	Центральна	5/18/2020
354\24-296\2021	5/20/2021	354\24-296\2021	6/1/2021	103.37	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №14 по вул. Короля Данила.	0.4	нестандартне	Центральна	6/2/2021
360\24-337\2017	9/1/2017	360\24-337\2017	9/29/2017	277	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку.	0.4	нестандартне	Центральна	9/29/2017
364\24-315\2021	5/26/2021	364\24-315\2021	7/29/2021	62.38	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №8А по вул. Вагилевича.	0.4	нестандартне	Центральна	7/29/2021
371\24-430\2020	8/12/2020	371\24-430\2020	8/25/2020	165	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №53 по вул. О. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	10/1/2021
375\24-297\2021	5/24/2021	375\24-297\2021	5/27/2021	101.56	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №307А по вул. Тисменицька.	0.4	нестандартне	Центральна	6/2/2021
384\24-321\2021	5/28/2021	384\24-321\2021	6/11/2021	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №126 по вул. Вовчинецька.	0.4	нестандартне	Центральна	6/11/2021
392\24-335\2021	5/26/2021	392\24-335\2021	7/12/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кв будинку №166 по вул. Короля Данила.	0.4	нестандартне	Центральна	7/12/2021

393\24-330\2021	5/31/2021	393\24-330\2021	6/9/2021	30	споживання	-	у ВРП-III-0,4 кВ будинку №10 корпус.10 по вул. Мельника.	0.4	нестандартне	Центральна	6/14/2021
394\24-320\2021	5/28/2021	394\24-320\2021	11/11/2021	50	споживання	-	РП-0,4 кВ ТП-1008.	0.4	нестандартне	Центральна	11/11/2021
40\24-17\2021	1/19/2021	40\24-17\2021	2/2/2021	6	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №175а, по вул. Мазепа.	0.23	нестандартне	Центральна	2/3/2021
400\24-436\2020	8/12/2020	400\24-436\2020	9/17/2020	103.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №120 по вул.Коновальця.	0.4	нестандартне	Центральна	9/17/2020
403\24-342\2021	5/27/2021	403\24-342\2021	5/31/2021	15	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку 52/5 по вул. Декабристів.	0.4	нестандартне	Центральна	5/31/2021
412\24-462\2020	8/28/2020	412\24-462\2020	3/19/2021	5	споживання	-	у ВРП2-0,4 кВ будинку №20 корпус. 2 по вул. Південний Бульвар	0.23	нестандартне	Центральна	3/19/2021
413\24-461\2020	8/28/2020	413\24-461\2020	3/19/2021	3	споживання	-	у ВРП2-0,4 кВ будинку №20 корпус. 2 по вул. Південний Бульвар	0.23	нестандартне	Центральна	3/19/2021
415\24-329\2021	5/31/2021	415\24-329\2021	5/31/2021	12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №140 по вул. Вовчинецька.	0.4	нестандартне	Центральна	11/19/2021
418\24080621 1 08 7 2 071021 2	6/8/2021	-	-	5	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 167 на вул. Гетьмана Мазепа.	0.23	нестандартне	Центральна	7/13/2021
42\24-29\2021	1/21/2021	42\24-29\2021	2/10/2021	179	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №23 по вул. Гаркуші.	0.4	нестандартне	Центральна	3/25/2021
421\24-430\2019	9/2/2019	421\24-430\2019	10/2/2019	140	споживання	-	РП-10 кВ ТП-55.	10	нестандартне	Центральна	10/24/2019
428\24-436\2019	9/5/2019	428\24-436\2019	9/5/2019	76	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-113.	0.4	нестандартне	Центральна	9/5/2019
434\24020621 1 08 7 2 280921 2	6/2/2021	-	-	115	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 корпус 3 по вул. Яблунева.	0.4	нестандартне	Центральна	9/20/2021
434\24-469\2020	9/1/2020	434\24-469\2020	9/30/2020	40	споживання	-	КЛ-10 кВ «РП-6 - ЗТП-325»,	0.4	нестандартне	Центральна	12/10/2021
451\24-461\2019	9/19/2019	451\24-461\2019	12/23/2019	160	споживання	-	РП-0,4 кВ ЗТП-256.	0.4	нестандартне	Центральна	12/23/2019
469\24-489\2020	9/17/2020	469\24-489\2020	10/1/2020	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №1 по вул. Пилипа Орлика.	0.23	нестандартне	Центральна	9/13/2021
474\24-482\2019	9/30/2019	474\24-482\2019	10/28/2019	63.6	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-49.	0.4	нестандартне	Центральна	11/4/2019
481\24-507\2020	9/22/2020	481\24-507\2020	9/22/2020	123	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 25А на вул. Вовчинецька.	0.4	нестандартне	Центральна	3/16/2021
483\24-493\2020	9/18/2020	483\24-493\2020	9/22/2020	8	споживання	-	ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку № 20 на вул. Чорновола.	0.4	нестандартне	Центральна	12/10/2020
493\24-503\2019	10/15/2019	493\24-503\2019	10/29/2019	642.7	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-107 та РП-10 кВ ТП-187.	0.4	нестандартне	Центральна	8/26/2022
52\24-35\2021	2/3/2021	52\24-35\2021	3/1/2021	155	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №47 по вул. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	2/26/2021
534\24-552\2020	10/15/2020	534\24-552\2020	11/16/2020	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №40 по вул. Галицька.	0.23	нестандартне	Центральна	11/23/2020
534\24-579\2019	11/6/2019	534\24-579\2019	11/15/2019	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-325.	0.4	нестандартне	Центральна	11/19/2019
543\24-587\2020	10/22/2020	543\24-587\2020	10/27/2020	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №117 по вул. Чорновола.	0.4	нестандартне	Центральна	11/18/2020
572\24-617\2020	11/3/2020	572\24-617\2020	3/3/2021	11	споживання	-	на кронштейні будинку №46 по вул. Донцова.	0.23	нестандартне	Центральна	3/3/2021
574\24-596\2020	10/27/2020	574\24-596\2020	11/18/2020	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-239.	0.4	нестандартне	Центральна	1/21/2022
58\24-85\2020	2/11/2020	58\24-85\2020	10/28/2020	500	споживання	-	РП-35 кВ ПС-35/10 кВ "Шкірзавод".	10	нестандартне	Центральна	3/1/2021
588\24-616\2020	11/4/2020	588\24-616\2020	11/16/2020	5	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5245 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	0.4	нестандартне	Центральна	11/17/2020
593\24-601\2020	11/3/2020	593\24-601\2020	11/16/2020	17	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №4587 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від	0.4	нестандартне	Центральна	12/8/2020
616\24-626\2019	11/14/2019	616\24-626\2019	12/9/2019	20	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.	0.4	нестандартне	Центральна	1/17/2020
618\24070721 1 08 7 2 170921 2	7/7/2021	-	-	12	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №99 по вул. Чорновола.	0.4	нестандартне	Центральна	9/9/2021
620\24-626\2020	11/11/2020	620\24-626\2020	12/21/2021	30	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №5289 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від врізка в КЛ-10 кВ "ТП-200-1" кВ	0.4	нестандартне	Центральна	12/21/2021
63\24-90\2020	2/19/2020	63\24-90\2020	3/16/2020	425.88	споживання	-	"ЗТП-1009-1" та врізка в КЛ-10 кВ "ТП-200-1" кВ "ЗТП-1009-1" кВ	0.4	нестандартне	Центральна	7/7/2022
636\24-658\2020	11/24/2020	636\24-658\2020	12/14/2020	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №89 по вул. Гетьмана Мазепа.	0.23	нестандартне	Центральна	2/25/2021
642\24-669\2020	11/30/2020	642\24-669\2020	12/14/2020	30	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №41 по вул. Незалежності.	0.4	нестандартне	Центральна	12/11/2020
665\24-687\2020	12/8/2020	665\24-687\2020	12/24/2020	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №6 по вул. Пулюя.	0.4	нестандартне	Центральна	6/16/2021
676\24-705\2020	12/11/2020	676\24-705\2020	12/24/2020	11	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №63 по вул. Дністровська.	0.4	нестандартне	Центральна	4/22/2021
679\24-717\2020	12/16/2020	679\24-717\2020	12/28/2020	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №14 по вул. Миколайчука.	0.23	нестандартне	Центральна	2/3/2021
680\24-713\2020	12/16/2020	680\24-713\2020	1/4/2021	83.36	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №103 по вул. Чорновола.	0.4	нестандартне	Центральна	3/12/2021
692\24-722\2020	12/21/2020	692\24-722\2020	1/6/2021	37	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 15 по вул. Пасічна.	0.4	нестандартне	Центральна	1/15/2021
700\24-724\2020	12/21/2020	700\24-724\2020	2/4/2021	149	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-81.	0.4	нестандартне	Центральна	3/14/2022

705\24-741\2020	12/29/2020	705\24-741\2020	12/29/2020	20	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 1655 на вул. Гетьмана Мазепи.	0.4	нестандартне	Центральна	1/12/2021
71\24-97\2020	2/24/2020	71\24-97\2020	4/1/2020	200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-181.	0.4	нестандартне	Центральна	11/22/2021
714\24-710\2020	12/15/2020	714\24-710\2020	2/4/2021	78	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-101.	0.4	нестандартне	Центральна	2/4/2021
723\24070721 1 08 7 2 000000 1	7/7/2021	-	-	5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №32 по вул. Стуса.	0.4	нестандартне	Центральна	7/27/2021
728\24070721 1 08 7 2 000000 1	7/7/2021	-	-	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-358.	0.4	нестандартне	Центральна	9/23/2021
742\24-758\2020	12/31/2020	742\24-758\2020	1/21/2021	9	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №136 по вул. Незалежності.	0.4	нестандартне	Центральна	4/30/2021
753\24-769\2020	12/31/2020	753\24-769\2020	2/2/2021	6	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №27 по вул. Довга.	0.4	нестандартне	Центральна	3/12/2021
755\24-762\2020	12/31/2020	755\24-762\2020	4/6/2021	1910	споживання	-	в РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «ЦНДЛ».	0.4	нестандартне	Центральна	8/4/2023
768\24-788\2020	1/12/2021	768\24-788\2020	2/2/2021	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №256 по вул. Довженка.	0.4	нестандартне	Центральна	2/3/2021
783\24-753\2020	12/24/2020	783\24-753\2020	2/24/2021	15	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-321.	0.4	нестандартне	Центральна	7/13/2023
79\24-66\2021	2/15/2021	79\24-66\2021	2/15/2021	25	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ на фасаді будинку №29 по вул. Гаркуші.	0.4	нестандартне	Центральна	2/12/2021
89\24-74\2021	2/16/2021	89\24-74\2021	2/26/2021	102.92	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку №47а по вул. Шевченка.	0.4	нестандартне	Центральна	3/3/2021
93\24-51\2019	2/21/2019	93\24-51\2019	3/14/2019	110	споживання	-	КЛ-10 кВ "ЗТП-196 - ЗТП-103".	0.4	нестандартне	Центральна	4/5/2019
94\24-51\2017	8/17/2017	94\24-51\2017	8/21/2017	7	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку.	0.23	нестандартне	Центральна	3/15/2021
000923160721 1 08 1 2 000000 1	7/16/2021	-	-	10	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 48 на вул. Б. Хмельницького.	0.4	нестандартне	Західна	8/30/2021
002436170921 1 08 1 2 000000 1	9/17/2021	-	-	115.75	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-510.	0.4	нестандартне	Західна	12/20/2021
142\25-73\2020	3/17/2020	142\25-73\2020	6/25/2020	4610	споживання	-	РП-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Калуш". РП-6 кВ ПС 35/6 кВ "Озерна".	10	нестандартне	Західна	2/17/2021
556\25-247\2020	10/22/2020	556\25-247\2020	11/10/2020	5	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку на вул. Тихого, 4.	0.23	нестандартне	Західна	11/12/2020
127\27-1\2018	3/14/2018	127\27-1\2018	5/10/2018	35	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №8 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП.	0.4	нестандартне	Коломийська	5/10/2018
001941270821 1 08 3 2 000000 2	8/27/2021	-	-	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 36 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-62.	0.4	нестандартне	Коломийська	9/15/2021
112\26-112\2020	3/4/2020	112\26-112\2020	2/15/2022	200	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-146.	0.4	нестандартне	Коломийська	2/15/2022
156\26-144\2020	3/18/2020	156\26-144\2020	8/12/2020	17	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-146.	0.4	нестандартне	Коломийська	8/12/2020
203\26-65\2021	3/15/2021	203\26-65\2021	4/13/2021	15	споживання	-	на опорі 0,4 кВ №6 від ТП-79 (абоненське ПЛ-0,4кВ).	0.4	нестандартне	Коломийська	4/13/2021
205\26-177\2020	5/29/2020	205\26-177\2020	5/29/2020	41	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-64.	0.4	нестандартне	Коломийська	7/6/2020
216\26-48\2018	5/17/2018	216\26-48\2018	6/12/2018	10	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-619 (мережі ДП).	0.4	нестандартне	Коломийська	6/12/2018
22\26-2\2021	1/18/2021	22\26-2\2021	5/6/2021	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №8 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від ТП.	0.4	нестандартне	Коломийська	5/6/2021
245\26-102\2021	4/8/2021	245\26-102\2021	10/27/2022	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-69	0.4	нестандартне	Коломийська	10/27/2022
296\26-256\2020	7/29/2020	296\26-256\2020	5/17/2021	152.2	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-119.	0.4	нестандартне	Коломийська	5/17/2021
316\26-140\2021	5/7/2021	316\26-140\2021	5/26/2021	263	споживання	-	в РП-6 кВ ТП-69.	0.4	нестандартне	Коломийська	6/4/2021
419\26-58\2016	5/23/2016	419\26-58\2016	5/23/2016	80	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №503 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне	Коломийська	2/1/2017
420\26-59\2016	5/23/2016	420\26-59\2016	5/23/2016	50	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-539 (власник ТП -	0.4	нестандартне	Коломийська	2/1/2017
424\26110621 1 08 3 2 000000 1	6/11/2021	-	-	10	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-35.	0.23	нестандартне	Коломийська	7/14/2021
443\26-292\2020	8/31/2020	443\26-292\2020	11/26/2020	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №122 ПЛ-0,4 кВ Л-15 від	0.4	нестандартне	Коломийська	11/26/2020
574\26-229\2018	8/27/2018	574\26-229\2018	8/27/2018	20	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-3	0.4	нестандартне	Коломийська	9/13/2018
60\26-70\2020	2/14/2020	60\26-70\2020	3/30/2020	90	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-27.	0.4	нестандартне	Коломийська	9/16/2020
654\26-263\2018	10/4/2018	654\26-263\2018	10/22/2018	7	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-122.	0.4	нестандартне	Коломийська	10/22/2018
692\26-300\2014	1/13/2015	692\26-300\2014	1/26/2015	150	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі №598 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне	Коломийська	1/27/2015
73\26-73\2020	2/17/2020	73\26-73\2020	2/17/2020	10.5	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-11.	0.4	нестандартне	Коломийська	7/3/2020
002195070921 2 08 2 2 220323 2	9/7/2021	-	-	800	генерація	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Яблунів".	10	нестандартне	Карпатська	9/8/2021
002197070921 2 08 2 2 220323 2	9/7/2021	-	-	800	генерація	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Яблунів".	10	нестандартне	Карпатська	9/8/2021
002202070921 2 08 2 2 000000 1	9/7/2021	-	-	700	генерація	-	РП-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Яблунів".	10	нестандартне	Карпатська	9/8/2021

202\28-29\2018	3/28/2018	202\28-29\2018	4/17/2018	25	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 122 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне	Карпатська	4/18/2018
471\28-117\2018	7/16/2018	471\28-117\2018	8/21/2018	200	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 19 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне	Карпатська	8/31/2018
1045\24-792\2018	1/16/2019	1045\24-792\2018	2/25/2019	1500	споживання	-	РП-35 кВ ПС 35/10 кВ «Шкірзавод».	0.4	нестандартне	Центральна	-
001070220721 1 08 7 2 000000 1	7/22/2021	-	-	50	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 6 на вул. Слобідська.	0.4	нестандартне	Центральна	8/17/2021
001115290721 1 08 7 2 000000 2	7/29/2021	-	-	180	споживання	-	ПЛ-10 кВ "ПС 35/10 кВ Лисець - ТП-462" та ПЛ-10 кВ "ТП-592 - КР-430".	0.4	нестандартне	Центральна	7/21/2021
001194280721 1 08 7 2 000000 1	7/28/2021	-	-	50	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 6 на вул. Слобідська.	0.4	нестандартне	Центральна	8/17/2021
001572110821 1 08 7 2 000000 1	8/11/2021	-	-	20	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 3108 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від	0.4	нестандартне	Центральна	8/18/2021
001796250821 1 08 7 2 000000 1	8/25/2021	-	-	160.5	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 2а на вул. Галицька.	0.4	нестандартне	Центральна	9/23/2021
001852260821 1 08 7 3 000000 1	8/26/2021	-	-	26	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВРП-0,4 кВ садового будинку.	0.4	нестандартне	Центральна	11/8/2021
002124080921 1 08 7 2 000000 1	9/8/2021	-	-	51	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 1 на вул. Паркова.	0.4	нестандартне	Центральна	10/19/2021
002713011021 1 08 7 2 000000 1	10/1/2021	-	-	80	споживання	-	РП-10 кВ ТП-146.	0.4	нестандартне	Центральна	12/23/2021
002979071021 1 08 7 3 000000 1	10/7/2021	-	-	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1814 ПЛ-0,4 кВ Л-6 від	0.4	нестандартне	Центральна	12/6/2021
1200\29-577\2016	12/28/2016	1200\29-577\2016	1/3/2017	360	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі ПЛ-10 кВ приєднання	10	нестандартне	Центральна	1/20/2017
221\29-116\2021	3/30/2021	221\29-116\2021	5/31/2021	660	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-60.	0.4	нестандартне	Центральна	11/29/2021
250\29-153\2021	4/16/2021	250\29-153\2021	4/20/2021	123	споживання	-	ВРП-0,4 кВ багатоквартирного житлового будинку № 26 на вул. Двірська.	0.4	нестандартне	Центральна	4/27/2021
294\29-211\2021	4/30/2021	294\29-211\2021	5/18/2021	59	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 27 на вул. Слобідська.	0.4	нестандартне	Центральна	6/1/2021
294\29-347\2020	7/29/2020	294\29-347\2020	8/20/2020	25	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 46 на вул. Слобідська.	0.4	нестандартне	Центральна	5/31/2021
337\29-213\2021	5/5/2021	337\29-213\2021	5/20/2021	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 1873 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	0.4	нестандартне	Центральна	8/26/2021
401\29-283\2021	5/26/2021	401\29-283\2021	6/1/2021	20	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 2 на вул. Слобідська	0.4	нестандартне	Центральна	8/30/2021
415\29-397\2020	8/14/2020	415\29-397\2020	8/31/2020	10	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ у ВРП-0,4 кВ садового будинку.	0.4	нестандартне	Центральна	8/31/2020
423\29-238\2013	8/2/2013	423\29-238\2013	8/2/2013	60	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-401	0.4	нестандартне	Центральна	6/25/2021
436\29-430\2020	9/1/2020	436\29-430\2020	9/17/2020	8	споживання	-	виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 377 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-624.	0.4	нестандартне	Центральна	9/17/2020
446\29-436\2020	8/27/2020	446\29-436\2020	10/16/2020	55	споживання	-	опера 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Березівка-ТП-66".	0.4	нестандартне	Центральна	10/16/2020
448\29-440\2020	9/9/2020	448\29-440\2020	9/28/2020	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 2451 ПЛ-0,4 кВ Л-5 від	0.4	нестандартне	Центральна	1/26/2021
476\29-449\2020	9/17/2020	476\29-449\2020	9/17/2020	53	споживання	-	опера 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Лисець - ТП-462".	0.4	нестандартне	Центральна	9/17/2020
485\29-461\2020	9/23/2020	485\29-461\2020	9/23/2020	60	споживання	-	опорі 10 кВ ПЛ-10 кВ "ПС Крихівці - РП-2".	0.4	нестандартне	Центральна	9/22/2020
53\29-6\2016	2/26/2016	53\29-6\2016	2/26/2016	100	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача 10 кВ на опорі № 359 ПЛ-10 кВ	10	нестандартне	Центральна	3/6/2017
659\29-638\2020	12/7/2020	659\29-638\2020	12/8/2020	68	споживання	-	ВРП-0,4 кВ будинку № 18 на вул. Слобідська.	0.4	нестандартне	Центральна	12/11/2020
73\29-44\2021	2/10/2021	73\29-44\2021	2/18/2021	158	споживання	-	у ВРП-0,4 кВ будинку № 2 на вул. Слобідська.	0.4	нестандартне	Центральна	2/23/2021
746\29-729\2020	1/6/2021	746\29-729\2020	3/3/2021	100	споживання	-	на опорі 10 кВ № 388 ПЛ-10 кВ «ПС Тисмениця - КР-715».	0.4	нестандартне	Центральна	4/23/2021
203\30-51\2018	4/12/2018	203\30-51\2018	5/4/2018	130	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-434 (ТОВ)	0.4	нестандартне	Південна	5/4/2018
213\30-53\2018	4/13/2018	213\30-53\2018	5/4/2018	15	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ від ТП-512	0.4	нестандартне	Південна	5/4/2018
428\30-209\2020	9/3/2020	428\30-209\2020	9/30/2020	65	споживання	-	на вхідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ЗТП-414.	0.4	нестандартне	Південна	12/8/2021
74\30-34\2021	2/4/2021	74\30-34\2021	3/16/2021	9	споживання	-	в РП-0,4 кВ вул.Д.Галицького,2 що живиться по Л-5 від ТП-421.	0.4	стандартне	Південна	3/24/2021
00226090921 2 08 1 2 000000 1	9/9/2021	-	-	880	генерація	-	ПЛ-35 кВ приєднання "Долина-Струтин".	10	нестандартне	Західна	3/9/2023
002261090921 2 08 1 2 000000 1	9/9/2021	-	-	880	генерація	-	ПЛ-35 кВ приєднання "Долина-Струтин".	10	нестандартне	Західна	3/9/2023
002262090921 2 08 1 2 000000 1	9/9/2021	-	-	880	генерація	-	ПЛ-35 кВ приєднання "Долина-Струтин".	10	нестандартне	Західна	3/9/2023
002263090921 2 08 1 2 000000 1	9/9/2021	-	-	880	генерація	-	ПЛ-35 кВ приєднання "Долина-Струтин".	10	нестандартне	Західна	3/9/2023
002264090921 2 08 1 2 000000 1	9/9/2021	-	-	880	генерація	-	ПЛ-35 кВ приєднання "Долина-Струтин".	10	нестандартне	Західна	3/9/2023
109\32-24\2021	2/16/2021	109\32-24\2021	3/24/2021	40	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-76.	0.4	нестандартне	Західна	4/1/2021
189\32-33\2021	2/26/2021	189\32-33\2021	4/5/2021	2	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,23 кВ № 486 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від	0.23	нестандартне	Західна	4/12/2021

841\32-190\2018	11/30/2018	841\32-190\2018	1/2/2019	500	споживання	-	на опорі №319 ПЛ-10 кВ приєднання "Погорілець".	10	нестандартне	Західна	1/24/2019
965\32-230\2018	1/3/2019	965\32-230\2018	1/31/2019	240	споживання	-	на вихідних контактах комутуючого пристрою 0,4 кВ в РП-0,4 кВ ТП-179.	0.4	нестандартне	Західна	1/29/2019
485\34-44\2018	7/27/2018	485\34-44\2018	7/27/2018	41	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-2.	0.4	нестандартне	Східна	2/25/2019
640\34-55\2017	11/30/2017	640\34-55\2017	12/21/2017	210	споживання	-	у РП-10 кВ ТП-30.	10	нестандартне	Східна	12/27/2017
683\34020721 1 08 6 3 000000 1	7/2/2021	-	-	990	генерація	-	РП-35 кВ ПС "Озеряни 35/10 кВ".	10	нестандартне	Східна	7/16/2021
816\34-72\2017	1/12/2018	816\34-72\2017	2/9/2018	56	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-118.	0.4	нестандартне	Східна	2/9/2018
002301140921 1 08 4 2 000000 1	9/14/2021	-	-	250	споживання	-	в РП-10 кВ ПС "Поляниця" 35/10 кВ.	10	нестандартне	Південна	7/25/2023
101\35-33\2021	2/24/2021	101\35-33\2021	4/9/2021	750	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-35.	0.4	нестандартне	Південна	8/25/2023
102\35-7\2018	3/2/2018	102\35-7\2018	3/7/2018	200	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта».	0.4	нестандартне	Південна	3/10/2020
107\35-68\2020	3/4/2020	107\35-68\2020	3/17/2021	150	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	нестандартне	Південна	8/30/2021
131\35-49\2019	3/15/2019	131\35-49\2019	3/20/2019	322	споживання	-	ЛЕП-110 кВ «Ямна-Ворохта».	0.4	нестандартне	Південна	3/20/2019
182\35-75\2021	3/17/2021	182\35-75\2021	4/22/2021	300	споживання	-	І-черга будівництва: на опорі №392 ПЛ-10 кВ приєднання "ТП-305"; ІІ-черга будівництва:	10	нестандартне	Південна	5/18/2022
248\35-101\2021	4/7/2021	248\35-101\2021	4/30/2021	250	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	нестандартне	Південна	6/7/2023
249\35-102\2021	4/7/2021	249\35-102\2021	4/30/2021	250	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	нестандартне	Південна	6/7/2023
290\35-143\2019	6/12/2019	290\35-143\2019	6/12/2019	900	споживання	-	ЛЕП-110 кВ «Ямна-Ворохта».	0.4	нестандартне	Південна	8/13/2021
343\35-151\2021	4/29/2021	343\35-151\2021	7/5/2021	250	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-386.	0.4	нестандартне	Південна	7/5/2021
409\35-107\2018	5/22/2018	409\35-107\2018	6/19/2018	30	споживання	-	ПЛ-10 кВ приєднання "Чорногора".	10	нестандартне	Південна	6/19/2018
541\35-182\2014	11/4/2014	541\35-182\2014	11/4/2014	120	споживання	-	ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта»	10	нестандартне	Південна	3/17/2015
616\35-241\2017	10/26/2017	616\35-241\2017	11/27/2017	16	споживання	-	І.І.І ЛЕП-110 кВ відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Ямна-Ворохта» до проєкційної	10	нестандартне	Південна	11/29/2017
683\35-476\2020	11/30/2020	683\35-476\2020	1/28/2021	145	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	нестандартне	Південна	6/7/2023
719\35-545\2020	12/21/2020	719\35-545\2020	1/28/2021	145	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	нестандартне	Південна	6/7/2023
721\35-546\2020	12/21/2020	721\35-546\2020	1/28/2021	145	споживання	-	в РП-35 кВ ПС "Ворохта 110/35/10 кВ".	0.4	нестандартне	Південна	6/7/2023
85\35-6\2018	2/9/2018	85\35-6\2018	3/5/2018	450	споживання	-	опора №361 ПЛ-10 кВ приєднання "ТП-264".	10	нестандартне	Південна	1/19/2022
91\35-33\2019	2/19/2019	91\35-33\2019	3/5/2019	650	споживання	-	РП-110 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта"	0.4	нестандартне	Південна	3/24/2023
332\24-279\2021	5/11/2021	332\24-279\2021	5/19/2021	200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-119.	0.4	нестандартне	Центральна	7/27/2023
331\24-278\2021	5/11/2021	331\24-278\2021	5/19/2021	580	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-119.	0.4	нестандартне	Центральна	7/26/2023
135\24-99\2021	2/24/2021	135\24-99\2021	3/15/2021	192	споживання	-	у РП-0,4 кВ ТП-334.	0.4	нестандартне	Центральна	7/31/2023
000936090721 1 08 5 1 000000 1	7/9/2021	-	-	10	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ №366 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від	0.4	стандартне	Північна	7/12/2021
004080171121 1 08 07 3 000000 1	11/17/2021	-	-	650	споживання	-	ЗТП-491 м.Івано-Франківськ	10	нестандартне з проєктуванням лінійної частини	Центральна	5/9/2022
004864091221 1 08 07 4 000000 1	12/9/2021	-	-	146.89	споживання	-	ЗТП-461 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	5/24/2022
004294101221 1 08 03 2 000000 1	12/10/2021	-	-	152.5	споживання	-	ЗТП-13 м. Коломия	0.4	нестандартне "під ключ"	Колонійська	8/8/2022
005372231221 1 08 07 3 000000 1	12/23/2021	-	-	40	споживання	-	КТП-428 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне з проєктуванням лінійної частини	Центральна	5/9/2022
004756301221 1 08 02 2 000000 1	12/30/2021	-	-	5	споживання	-	ЗТП-315 м. Косів	0.23	нестандартне "під ключ"	Карпатська	5/3/2022
005611050122 1 08 07 4 000000 1	1/5/2022	-	-	68.86	споживання	-	ЗТП-1019 м.Івано-Франківськ	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	7/18/2022
005701130122 1 08 07 3 000000 1	1/13/2022	-	-	1180	споживання	-	РП-10 кВ ПС 110/10 кВ "Безрівка".	0.4	нестандартне з проєктуванням лінійної частини	Центральна	2/16/2022
470\24-487\2020	9/15/2020	470\24-487\2020	12/3/2020	800	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-392 та РП-0,4 кВ ТП-501.	0.4	нестандартне	Центральна	11/22/2022
69\24-46\2016	3/10/2016	69\24-46\2016	3/28/2016	200	споживання	-	в РП-10 кВ ТП-262.	0.4	стандартне	Центральна	8/4/2023
001748180821 1 08 3 2 000000 1	8/18/2021	-	-	59.9	споживання	-	на виходах проводу із натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 104 ПЛ-0,4 кВ Л-17 від	0.4	нестандартне	Колонійська	1/13/2022
292\32-68\2021	4/26/2021	292\32-68\2021	5/28/2021	3100	генерація	-	РП-35 кВ ПС 35/10 кВ "ДУБА".	10	нестандартне	Західна	1/28/2022
285\35-142\2021	4/28/2021	285\35-142\2021	11/11/2022	359	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ".	0.4	нестандартне	Південна	11/11/2022
682\35-521\2020	12/11/2020	682\35-521\2020	1/21/2021	8000	споживання	-	в РП-35 кВ ПС «Ворохта 110/35/10».	35	нестандартне	Південна	9/7/2022

0036540411221 2 08 07 4 000000 1	11/4/2021	-	-	100	споживання	-	в РП-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ (власник ТОВ "Еко-Індіго").	0.4	нестандартне "під ключ"	Центральна	-
00447231221 1 08 04 1 000000 1	12/13/2021	-	-	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поляниця".	10	стандартне	Південна	-
004654211221 1 08 04 1 000000 1	12/21/2021	-	-	30	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Поляниця".	0.4	стандартне	Південна	6/13/2023
004617201221 1 08 04 1 000000 1	12/20/2021	-	-	15	споживання	-	КТП-368 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
004618201221 1 08 04 1 000000 1	12/20/2021	-	-	30	споживання	-	КТП-378 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
004701231221 1 08 04 1 000000 1	12/23/2021	-	-	49	споживання	-	КТП-366 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
004798241221 1 08 04 1 000000 1	12/24/2021	-	-	26	споживання	-	МТП-308 с. Яблуниця	0.4	стандартне	Південна	-
004791281221 1 08 04 1 000000 1	12/28/2021	-	-	45	споживання	-	КТП-251 с. Яблуниця	0.4	стандартне	Південна	-
004902301221 1 08 04 1 000000 1	12/30/2021	-	-	49	споживання	-	КТП-366 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
005361311221 1 08 04 3 000000 1	12/31/2021	-	-	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поляниця".	0.4	нестандартне з проєктуванням лінійної частини	Південна	-
005363311221 1 08 04 3 000000 1	12/31/2021	-	-	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поляниця".	0.4	нестандартне з проєктуванням лінійної частини	Південна	-
005406130122 1 08 07 3 000000 1	1/13/2022	-	-	30	споживання	-	КТП-565 с. Крихівці	0.4	нестандартне з проєктуванням лінійної частини	Центральна	2/8/2023
005597140122 1 08 04 1 000000 1	1/14/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	-
005431170122 1 08 04 1 000000 1	1/17/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	-
005209170122 1 08 04 1 000000 1	1/17/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	-
005507140122 1 08 04 1 000000 1	1/14/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	-
005501140122 1 08 04 1 000000 1	1/14/2022	-	-	30	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	-
005509140122 1 08 04 1 000000 1	1/14/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС "Поляниця 35/10 кВ"	0.4	стандартне	Південна	-
005499140122 1 08 04 1 000000 1	1/14/2022	-	-	50	споживання	-	РП-10 кВ ПС-35/10 "Поляниця".	0.4	стандартне	Південна	-
005454120122 1 08 04 1 000000 1	1/12/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-298 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
005446130122 1 08 04 1 000000 1	1/13/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-298 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
005434130122 1 08 04 1 000000 1	1/13/2022	-	-	15	споживання	-	КТП-298 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
005444130122 1 08 04 1 000000 1	1/13/2022	-	-	30	споживання	-	КТП-298 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
005511130122 1 08 04 1 000000 1	1/13/2022	-	-	30	споживання	-	КТП-298 с. Поляниця	0.4	стандартне	Південна	-
005559130122 1 08 04 1 000000 1	1/13/2022	-	-	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	стандартне	Південна	-
005562130122 1 08 04 1 000000 1	1/13/2022	-	-	15	споживання	-	РП-35 кВ ПС-110/35/10 "Ворохта".	0.4	стандартне	Південна	-