

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації



Паранюк Я. Д.

ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. голови правління
АТ "Прикарпаттяобленерго"



Єфімов С. О.

ПРОТОКОЛ № 4

відкритих обговорень розгляду пропозицій та зауважень
до проекту інвестиційної програми
АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2018 рік

01.08.2017

м. Івано-Франківськ

Голова комісії:

Сеник О.С. – технічний директор

Члени комісії :

Єфімов С.О. – фінансовий директор;

Бондаренко В.М. – заступник технічного директора з розподільчих мереж;

Фелик С.В. – заступник технічного директора з управління активами, секретар

комісії;

Борзов С. О. – представник інституту соціально-економічних досліджень;

Білик Р.П. – голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства – відсутній;

Шувар А.Й. – член постійної комісії обласної ради з питань розвитку промисловості,
будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства – відсутній;

Дзеса О.В. – голова постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного
розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу;

Королик М.М. – секретар постійної комісії обласної ради з питань соціально-
економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого та середнього бізнесу;

Перевізник Віталій Васильович – представник ГО "Громадський інститут аналітики";

Микитка Геннадій Вікторович – представник ГО "Громадська ініціатива Галичини".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Презентація проекту інвестиційної програми на 2018 рік АТ «Прикарпаттяобленерго» при переході на стимулююче тарифоутворення.

2. Обговорення пропозицій, внесення змін до проекту інвестиційної програми на 2018 рік при переході на стимулююче тарифоутворення.

3. Підведення підсумків та прийняття рішення.

ВИСТУПИВ:

О. С. Сеник

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії з метою проведення відкритого обговорення 13.06.2017 на офіційному сайті компанії розміщено проект інвестиційної програми АТ «Прикарпаття-обленерго». Повідомлення щодо початку відкритого обговорення та проект інвестиційної програми опубліковано також у газеті Репортер.

Відповідно із рішеннями прийнятими на нараді НКРЕКП 13.07.18 щодо переходу на стимулююче тарифоутворення з 01.01.2018 внесені деякі корективи проекту інвестиційної програми 2018 року. У зв'язку з цим, термін надання пропозицій і зауважень продовжено до 1 серпня 2017 року.

Згідно наказу № 482 від 13.07.2017 пропонується розглянути пропозиції до проекту інвестиційної програми на 2018 рік.

При переході на стимулююче тарифоутворення у 2018 році основні інвестиції будуть спрямовані на перебудову повітряних ліній 0.4-10 кВ в основному у гірських районах. Планується перебудувати 146.7 км ПЛ-0,4 кВ з використанням самонесучих ізольованих проводів у селах Брустури, Прокурава, Космач, Розтоки Косівського району, Устеріки, Хороцево Верховинського р-ну, Ворохта Яремчанської м/ради, Глушків Городенківського р-ну та Стефанівка Калуського р-ну. Також заплановане технічне переоснащення з розукрупненням 57,9 км ліній 10 кВ Верховинського та Яремчанського РЕМ.

Для підвищення надійності роботи міських мереж планується прокладання ряду кабельних ліній 0.4-10 кВ в м. Івано-Франківську та м. Коломию.

У 2018 році буде активізовано роботу з автоматизації розподільчих мереж та секціонування ліній 10 кВ, передбачається встановлення 26 шт. реклоузерів. Для підвищення рівня технічного стану обладнання ТП включено заходи із заміни силових трансформаторів – 280 шт., заміни комплектних трансформаторних підстанцій – 480 шт., заміни вимикачів 10 кВ – 62 шт. З метою приведення якості напруги до вимог стандарту планується встановити 31 шт. розвантажувальних підстанцій.

Що стосується мереж 35-110 кВ, передбачається збільшити інтенсивність оновлення комутаційної апаратури. Загалом на об'єктах області планується замінити 11 масляних вимикачів та відділювачів 110 кВ на елегазові вимикачі, 21 масляний вимикач 35 кВ та 94 – 10 кВ на вакуумні вимикачі.

В 2018 році планується розпочати реконструкцію ПС 110 кВ Косів, проект якої виконано відповідно до затвердженої інвестиційної програми 2017 року. Існуюча схема ПС Косів не відповідає типовим схемам Правил улаштування електроустановок та не забезпечує необхідний рівень надійності живлення ЛЕП 35кВ та ЛЕП-10 кВ, більшість обладнання є фізично зношеним та підлягає повній заміні. Проектом передбачено реконструкцію ВРП-110 кВ із зміною існуючої первинної схеми сторони 110кВ на типову схему 110-6, заміна силових трансформаторів, реконструкція ВРП-35 кВ із зміною існуючої первинної схеми на типову 35-5, заміна обладнання КРП-10 кВ.

Крім того, пропонується провести реконструкцію обладнання ЗРП-10 кВ ПС 35-10 кВ Шкірзавод, а саме, замінити існуючі комірки, які не відповідають вимогам ПУЕ та не забезпечують необхідний рівень безпеки обслуговуючому персоналу. При цьому передбачається заміна дефектних вимикачів 10 кВ, модернізація пристроїв релейного захисту та телемеханіки.

Комплексно буде оновлено обладнання КРП-10 кВ ПС Крихівці, Опорна, Радіозавод, Рогатин, Устеріки. Продовжуватимуться роботи з реконструкції ПС 110 кВ Косів. У зв'язку з введенням в експлуатацію ПЛ-110 кВ «Яворів-Ільці» буде проведена реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110 кВ Яворів.

Для вирішення проблем дефіциту потужності планується розпочати будівництво ПС 110 кВ Поляниця та відгалуження ПЛ-110 кВ «Ямна – Ворохта». Даний об'єкт реалізується у складі пілотного проекту реконфігурації електричних мереж 10 кВ с. Поляниця із застосуванням класу напруги 20 кВ.

Для покращення надійності живлення ПС 110 кВ Коломия заплановано заміну дефектного проводу на ділянках «Отинія – Коломия» та «Коломия – Загайпіль». Крім того, планується винести з зони зсуву ділянку ПЛ-35 кВ «Отинія – Виноград».

За рахунок I розділу інвестиційної програми у 2018 році планується завершити телемеханізацію ПС 35-110 кВ.

Для зниження нетехнічних втрат електроенергії інвестиційною програмою передбачені заходи з розвитку АСКОВЕ населення та впровадження балансуєчих обліків.

Іншими розділами інвестиційної програми передбачені заходи з розвитку автоматизованої системи диспетчерського управління, закупівля системного та прикладного програмного забезпечення, модернізація обладнання та будівництво ліній зв'язку, оновлення колісної техніки, обладнання для експлуатації та випробувань.

ВИСТУПИВ:

С. В. Фелик:

За період громадських обговорень проекту інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2018 рік з 13.06.2017 по 01.08.2017 надійшли пропозиції:

1. Від сільського голови с. Братківці Федоріва Т. В. про включення в інвестиційну програму реконструкції ПЛ-0,4 кВ в с. Братківці (Лист №204/02.2.-24 від 11.07.2017).

Відповідно до поданого звернення проведено позапланові обстеження повітряних ліній 0,4 кВ с. Братківці, виконано розрахунок технічного стану мереж згідно нормативного документу СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 підтверджено, що мережі від ТП-160, 40, 39, 38 побудовані у 1971 році знаходяться у незадовільному стані і потребують реконструкції.

Дану пропозицію враховано, додатково включено до ІІ-2018 проектування технічного переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-160, 40, 39, 38 с. Братківці.

2. Від сільського голови с. Микуличин Скірчука В. П. про необхідність встановлення розвантажувальної ТП для перезаживлення споживачів уч. Рівня с. Микуличин (Лист №183-02-2-11 від 11.07.2017).

Відповідно до поданого звернення проведено аналіз мереж від ТП-18 що живлять споживачів уч. Рівня с. Микуличин. Повітряної лінія 0,4 кВ Л-3 від ТП-18 побудована в 1976 році, в основному проводом А-35, довжина лінії складає – 3,2 км. При існуючій кількості абонентів (55) у вечірній максимум навантаження спад напруги в даній мережі може перевищувати допустимі норми.

Дану пропозицію враховано, до проекту інвестиційної програми 2018 року додатково включено будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-18 Яремчанського РЕМ.

3. Від жителя м. Косів Мартинюка Ю. про встановлення розвантажувальної ТП для перезаживлення споживачів КТП-96 с. Яворів Косівського району.

Споживачі с. Яворів від КТП-96 живляться одним фідером Л-1 протяжністю 6,5 км. Лінія побудована в 1969 році в основному проводом А-25, А-35. При існуючій кількості абонентів (51) у вечірній максимум навантаження спад напруги в даній мережі може перевищувати допустимі норми.

Дану пропозицію враховано, до проекту інвестиційної програми 2018 року додатково включено будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-96 Косівського РЕМ.

4. Від голови Олешанської об'єднаної територіальної громади Двояка Б. В. про включення до інвестиційної програми заходів з приведення до норми та безперебійного електропостачання житлових будинків с. Долина Тлумацького району (Лист №87 від 19.07.17).

Повітряна лінія 0,4 кВ Л-1 від ТП-164 с. Долина знаходиться у задовільному стані (коефіцієнт дефектності – 19,507%), однак протяжність лінії складає - 3,53 км, провід по магістралі А-25. При існуючій кількості абонентів (37) у вечірній максимум навантаження спад напруги в даній мережі може перевищувати допустимі норми.

Дану пропозицію враховано, до проекту інвестиційної програми 2018 року додатково включено проектування будівництва розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розукрупнення ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-164 с. Долина.

5. Від сільського голови с. Солуків Долинського р-ну Зобніва Ю. А. щодо можливості включення до проекту інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» реконструкції електричних мереж в с. Солуків (Лист №02-29/60 від 27.07.17).

Відповідно до поданого звернення проведено позапланові обстеження повітряних ліній 0,4 кВ с. Солуків, виконано розрахунок технічного стану мереж згідно нормативного документу СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 підтверджено, що мережі від ТП-53, 169 побудовані у 1974 році знаходяться у незадовільному стані і потребують реконструкції.

Дану пропозицію враховано, додатково включено до ІП-2018 проектування технічного переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-53, 169 с. Солуків.

6. Від голови правління громадської спілки «Громадське об'єднання Калушини учасників бойових дій (АТО) на сході України ім. Романа Шухевича» щодо включення до інвестиційної програми АТ «Прикарпаттяобленерго» заходів з електрифікації масивів комплексної забудови у м. Калуш (Лист №62 від 27.07.17).

Дану пропозицію враховано, додатково включено до ІП-2018 заходи:

- проектування будівництва мереж для електрифікації масиву комплексної забудови по вул. Добрівлянська м. Калуш.
- проектування будівництва мереж для електрифікації масиву комплексної забудови по вул. Львівська м. Калуш.

3. Рішення комісії:

1. Відкриті обговорення, проведені на засадах гласності та відкритості відбулися.
2. Підтримати та погодити проект інвестиційної програми 2018 року з врахуванням поданих пропозицій.
3. Надати Протокол відкритих обговорень розгляду пропозицій та зауважень до проекту інвестиційної програми АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2018 рік до НКРЕКП та оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті АТ "Прикарпаттяобленерго".


Голова комісії:

технічний директор


 Сеник О. С.

Члени комісії :


фінансовий директор

 Єфімов С. О.

заступник технічного
директора з розподільчих мереж

 Бондаренко В. М.


заступник технічного
директора з управління активами

 Фелик С.В.

представник Інституту
соціально-економічних досліджень

 Борзов С.О.


голова постійної комісії
обласної ради з питань соціально-економічного
розвитку, управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу

 Дзеса О.В.


секретар постійної комісії обласної
ради з питань соціально-економічного розвитку,
управління комунальною власністю,
розвитку малого та середнього бізнесу

 Королик М.М.

представник ГО "Громадський
інститут аналітики"

 Перевізник В.В.

представник ГО "Громадська
ініціатива Галичини"

 Микитка Г.В.