

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор технічний

О.С. Сенік

« 11 » 02, 2019р.

Рекомендації щодо характеристик приладів обліку, які можуть встановлюватись на території Івано-Франківської області

1. Наявність у лічильнику вбудованого комунікаційного модуля зв'язку PLC.
2. Можливість включення приладу обліку в існуючі на території АТ «Прикарпаттяобленерго» автоматизовану систему обліку електричної енергії (АСОЕ), а також у системи, які заплановані до впровадження.
3. Протоколи зв'язку сумісні із протоколами АСОЕ діючих систем.
4. Наявність внутрішнього реле обмеження потужності.
5. Наявність внутрішньої пам'яті даних (щодобові показники не менше 3 місяців) та пам'яті журналів подій.
6. Вбудовані у лічильник давачі наявності магнітного та електромагнітного поля.
7. Контроль технічного стану лічильника (самодіагностика).
8. Внутрішня літійова батарея для підтримки ходу годинника.
9. Можливість складання актуальних балансів.
10. Контроль режимів споживання.
11. Контроль аварійних відключень.
12. Контроль якості електроенергії.

Заступник директора технічного
з обліку електричної енергії



Гораль В.М.

Начальник служби приладів обліку

Прачук В.З.