

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання
 за II квартал 2020 року
 (квартал)

Форма № 11-НКРЕКІТ
 (квартальна)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Постановою НКРЕКІТ
 12.06.2018 № 374

Подано:

Термін подання

Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, –
 Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

До 20 числа місяця наступного
 за звітним періодом

Респондент:
 Найменування
 Місцезнаходження

АТ "Прикарпаттяобленерго"
 м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34

(поточний індекс, область, Автономія Республіки Крим, райони, невеликий тираж, форма біржових, тощо не годі)

№ біржової угоди, № кварталу (обидва)

| Рівень напруги | Код рідка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SADL), хв. | | | | | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SADR) | | | | | Розрахунковий обсяг неоплаченої електричної енергії (ENS), тис. кВт-год | | | | | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MADPL) | | | | | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис.кВт-год** | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|------------------|---|------------------------|-------------------|---|------------------|---|------------------------|-------------------|---|------------------|---|------------------------|-------------------|--|------------------|---|------------------------|-------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-------------|
| | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензіатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | | | | | | | | | | | |
| A | | 005 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| | | 110/154 кВ | | | | | | | 1.0 | 1.2 | 0.04 | | | | 0.02 | 0.06 | 43.6 | 0.5 | 0.9 | 5.7 | | 4.1 | 0.015 | | | 0.001 | | | 0.016 | 22 | 514734,000 | |
| | | 27,5 - 35 кВ | | | | | | | 26,3 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | | 0.33 | 43.6 | 0.8 | 0.9 | 5.7 | | 80,2 | 0.002 | 0.084 | | | | | 0.086 | 32 | 108219,000 | | |
| | | 6 - 20 кВ | | | | | | | 360,0 | 0.42 | 0.14 | 0.09 | 0.42 | 0.05 | 1.29 | 2.40 | 364,9 | 21,7 | 135,8 | 328,2 | 10,2 | 362,2 | 1223,0 | 0.037 | 0.445 | 0.016 | 0.095 | 0.000 | 0.353 | 0.946 | 2096 | 273561,000 |
| | | у тому числі у міських населених пунктах | | | | | | | 148,6 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.82 | 1,36 | 83,6 | 3,7 | 16,5 | 58,8 | 5,2 | 78,1 | 242,8 | 0.021 | 0.385 | 0.008 | 0.074 | | 0.177 | 0,666 | 941 | 149237,000 |
| | | у сільських населених пунктах | | | | | | | 545,7 | 0.61 | 0.23 | 0.11 | 0,62 | 0,04 | 1,70 | 3,31 | 281,3 | 18,0 | 119,3 | 269,4 | 5,1 | 284,1 | 977,2 | 0.050 | 0,498 | 0,022 | 0,114 | 0,000 | 0,508 | 1,191 | 1155 | 126324,000 |
| | | 0,4 кВ | | | | | | | 90,0 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,46 | 83,9 | 8,9 | 1,3 | 37,6 | 4,9 | 100,7 | 237,3 | 0.000 | 0,011 | | | | 0,000 | 0,012 | 589 787 | 1433317,000 |
| | | у тому числі у міських населених пунктах | | | | | | | 46,0 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,28 | 20,5 | 3,0 | 0,8 | 6,2 | 3,3 | 25,4 | 59,2 | 0.024 | | | | | 0,000 | 0,024 | 275 743 | 724925,000 |
| | | у сільських населених пунктах | | | | | | | 128,7 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0,03 | 0,00 | 0,37 | 0,61 | 63,4 | 5,9 | 0,4 | 31,4 | 1,6 | 75,3 | 178,0 | 0.000 | | | | | 0,000 | 0,001 | 314 044 | 728392,000 |
| | | Усього | 045 | 163,3 | 10,0 | 12,4 | 113,6 | 50 | 173,2 | 477,5 | 0,58 | 0,28 | 0,09 | 0,48 | 0,05 | 1,77 | 3,25 | 492,4 | 31,7 | 138,0 | 371,5 | 15,1 | 495,9 | 0,039 | 0,555 | 0,016 | 0,096 | 0,000 | 0,354 | 1,060 | 591 937 | 2352031,000 |

* Рівень надійності електропостачання, відношення до перерв в електропостачанні

** Замовленість в періоді хвилин за даними попереднього року.

Керівник (власник)

(підпис)

Виконавель

Ковбас С.М.

(ПІБ)

телефон:

59-46-01

факс:

59-41-41

електронна пошта:

seti@kovbas.com.ua

С.Фімов

(ПІБ)