

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор технічний
АТ "Прикарпаттяобленерго"



Олег СЕНИК
2022 року

Спеціальний графік аварійного відключення
АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2022-2023 роки

№	Назва підстанції	Назва лінії	Р вим МВт	Черга, МВт			Примітка
				1	2	3	
1	330 кВ Івано-Франківськ	110 кВ Тлумач	20,0		20,0		
		110 кВ Автоливмаш - 1,2	2,0		2,0		
		110 кВ Крихівці	27,7			27,7	
		110 кВ Березівка	2,4		2,4		
2	330 кВ Богородчани	110 кВ Березівка	0,0		0,0		
3	110 кВ Бурштин	35 кВ Рудка	3,0	3,0			
		35 кВ Більшівці	0,5	0,5			
		35 кВ Букачівці	3,3	3,3			
4	110 кВ Рогатин	35 кВ Дички	0,5			0,5	
		35 кВ Княгиничі	0,9			0,9	
5	110 кВ Галич	35 кВ Мехпреси	0,0		0,0		
		35 кВ Більшівці	4,1		4,1		
6	110 кВ Опорна	110 кВ Азбошиферний завод	15,7			15,7	
		110 кВ ТОС-1,2	1,4			1,4	
		35 кВ Жовтень	6,5			6,5	
		35 кВ Льонозавод	2,4			2,4	
		35 кВ Птахофабрика	14,3	14,3			
		МВ-10 кВ крім Ценжів	1,4	1,4			
7	110 кВ Долина	110 кВ БПФ-1,2	2,0			2,0	
		35 кВ Надіїв	2,5	2,5			
		35 кВ Дуброва	8,1		8,1		
		35 кВ Північна Долина	4,8	4,8			
		35 кВ ДВП	6,2	6,2			
8	110 кВ Болехів	10 кВ Т-1, Т-2	7,1		7,1		
9	110 кВ Калуш	35 кВ НБМР	5,3		5,3		
		6 кВ РП-6-1,2, ТП-501-2	2,1		2,1		
10	110 кВ Височанка	35 кВ Свинофабрика	5,3		5,3		
		35 кВ Озерна	1,1		1,1		
		6 кВ РП-2-1,2, РП-1-1	2,9		2,9		
11	110 кВ Підгірки	10 кВ Т-1, Т-2	1,9			1,9	
12	110 кВ Брошнів	10 кВ Т-1, Т-2	4,7			4,7	
13	110 кВ Надвірна	110 кВ Яблунів	26,9	26,9			
		110 кВ ДСП-2	4,2		4,2		
		35 кВ Делятин	5,7		5,7		
		35 кВ Надвірна	8,9		8,9		
		35 кВ Ланчин	5,3		5,3		
14	111 кВ Ворохта	35 кВ Говерла	0,10			0,10	
		10 кВ Т-1, Т-2	5,5		5,5		
15	110 кВ Ільці	35 кВ Верховина	8,0			8,0	
		10 кВ Т-1, Т-2	2,2	2,2			
16	110 кВ Коломия	110 кВ Сільмаш - 1,2	6,4			6,4	
		35 кВ Дрентруби	8,8			8,8	
		35 кВ Металозавод	7,0	7,0			
17	110 кВ Отинія	35 кВ Коршів	1,5	1,5			
		35 кВ Виноград	2,3	2,3			
		ПЛ -10 кВ крім З/Д	3,0			3,0	
18	110 кВ Снятин	35 кВ Шевченково	2,1	2,1			
		35 кВ Стецева	0,0	0,0			
		35 кВ ТП ГЕС	3,9	3,9			
		35 кВ Будилів	8,1	8,1			
Загальний обсяг СГАВ			270,00	90,0	90,0	90,0	

Начальник ОДС

Богдан СОЙЧУК