

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор технічний
АТ "Прикарпаттяобленерго"


" " " " О.Сеник
2021 року

Системна автоматика відключення навантаження
АТ "Прикарпаттяобленерго" на 2021 - 2022 роки

№	Назва підстанції	Назва лінії	Р вим МВт	Підстанція, які знеструмлюються згідно нормальної схеми	Примітка
1	330 кВ Івано-Франківськ	110 кВ Крихівці	27,7	110 кВ Арматурний (Т-2), Крихівці, Радіозавод (Т-2), 35 кВ Шкірзавод, КСМ, Лисець (Т-1)	
		110 кВ Загвіздя	10,0	110 кВ Арматурний (Т-1), Загвіздя, Радіозавод (Т-1)	
		110 кВ Автоливмаш 2	1,0	110 кВ Автоливмаш (Т-2)	
		35 кВ Підпечари	5,3	35 кВ Підпечари, Хутрова Фабрика, Тисмениця, Пшеничники	
2	110 кВ Надвірна	110 кВ Яблунів	26,9	110 кВ Яблунів, Косів, Яворів, Кути, Ільці, 35 кВ Космач, Ковалівка, Верховина, Устеріки	
		110 кВ Ямна	24,4	110 кВ Ямна, Ворохта, 35 кВ Яремча (Т-1), Говерла, Поляниця, Буковель, Гниляк, Річна	
Загальний обсяг САВН			95,3		

Начальник ОДС



Б. Сойчук