

Дата генерації звіту:

Користувач:

Оператор

Дата лічильника:

Мікропрограма лічильника:

EM4B22_v2.10

Місце установки:

Власник:

Перехід на літній час: Останню неділю Березня Перехід на зимовий час: Останню неділю Жовтня

Тарифів: 1

Профілів тижня:	1
-----------------	---

Тарифних сезонів: 1

Профілів дня: 1

Межі сезонів і призначення профілів тижнів

1.	01.01=>1	2.	--	3.	--	4.	--	5.	--	6.	--
7.	--	8.	--	9.	--	10.	--	11.	--	12.	--

Профілі тижнів

1.	1.1.1.1.1.1.1.1	2.	0.0.0.0.0.0.0.0	3.	0.0.0.0.0.0.0.0	4.	0.0.0.0.0.0.0.0	5.	0.0.0.0.0.0.0.0
6.	0.0.0.0.0.0.0.0	7.	0.0.0.0.0.0.0.0	8.	0.0.0.0.0.0.0.0	9.	0.0.0.0.0.0.0.0	10.	0.0.0.0.0.0.0.0

Профілі днів

[illegible]

Дати святкових днів

[illegible]

Керування реле за розкладом

[illegible]

Параметри інтерфейсів

Параметр	Оптопорт
Швидкість порту (бод)	9600
Час до роз'єднання (сек.)	300
Адреса в системі (HI)	1289
Адреса в системі (LO)	10616

Поточні показники лічильника

Енергія	T 1	T 2	T 3	T 4	Заг.
$ A^+ + A^- $ (15.8.X)	0,241	0,000	0,000	0,000	0,241

Параметри порогів індикації

Завищена напруга (В)	253
Занижена напруга (В)	176
Час відсікування (сек.)	5

Параметр	Обмеження	Час усереднення (сек)	Тайм-аут до автоматичного включення реле (сек)
Потужність	N/A	20	600
Струм	N/A	20	600
Напруга	N/A	20	600
Магнітне поле	N/A	20	600
Радіо поле	N/A	20	600

ПІБ:

Підпис: