

Дата генерації звіту:

Користувач:

Оператор

Дата лічильника:

Мікропрограма лічильника:

EM5343_v2.00

Місце установки:

Власник:

Перехід на літній час: Останню неділю Березня Перехід на зимовий час: Останню неділю Жовтня

Тарифів: 1

Профілів тижня: 1

Тарифних сезонів: 1

Профілів дня: 1

Межі сезонів і призначення профілів тижнів

1.	01.01=>1	2.	--	3.	--	4.	--	5.	--	6.	--
7.	--	8.	--	9.	--	10.	--	11.	--	12.	--

Профілі тижнів

1.	1.1.1.1.1.1.1.1	2.	0.0.0.0.0.0.0.0	3.	0.0.0.0.0.0.0.0	4.	0.0.0.0.0.0.0.0	5.	0.0.0.0.0.0.0.0
6.	0.0.0.0.0.0.0.0	7.	0.0.0.0.0.0.0.0	8.	0.0.0.0.0.0.0.0	9.	0.0.0.0.0.0.0.0	10.	0.0.0.0.0.0.0.0

Профілі днів

[illegible]

Дати святкових днів

[illegible]

Керування реле за розкладом

[illegible]

Параметри інтерфейсів

Параметр	Оптопорт
Швидкість порту (бод)	9600
Час до роз'єднання (сек.)	120
Адреса в системі (HI)	828
Адреса в системі (LO)	14695

Параметри порогів індикації

Завищена напруга (В)	253
Занижена напруга (В)	176
Час відсікування (сек.)	5

Поточні показники лічильника

Енергія	T 1	T 2	T 3	T 4	Зар.
R+ (3.8.X)	149,671	21,292	0,000	0,000	170,964
R- (4.8.X)	4407,498	2208,798	0,000	0,000	6616,297
RQ1 (5.8.X)	148,281	21,292	0,000	0,000	169,574
RQ2 (6.8.X)	1,389	0,000	0,000	0,000	1,389
RQ3 (7.8.X)	8,685	0,434	0,000	0,000	9,119
RQ4 (8.8.X)	4398,813	2208,364	0,000	0,000	6607,177
Sp (9.8.X)					11877,156
Sm (10.8.X)					13,113
A+ + A- (15.8.X)	3832,235	2910,163	0,000	0,000	6742,399

Параметр	Обмеження	Час усереднення (сек)	Тайм-аут до автоматичного включення реле (сек)
Потужність	N/A	20	600
Струм	N/A	20	600
Напруга	N/A	20	600
Магнітне поле	N/A	20	600
Радіо поле	N/A	20	600

ПІБ:

Підпис: